



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 919 DEL 29 / 09 / 2021**

<b>OGGETTO</b>	Fornitura urgente di un pannello operatore per il controllo e la gestione del sistema di regolazione automatica dell'impianto di climatizzazione di una sala operatoria presso lo stabile SS Annunziata dell'AOU di Sassari, CIG Y7131F356B - Attivazione del diritto di opzione
----------------	--

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<b>SC Edile Impianti e Patrimonio</b>	
<b>ESTENSORE</b>	<b>P.I. Antonio Mura</b>	
<b>PROPOSTA N.</b>	<b>PDET/2021/971</b>	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
<b>Direttore della Struttura Proponente</b>	<b>Ing. Roberto Gino Manca</b>	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal <u>30/09/2021</u> per la durata di quindici giorni		
<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA</b>
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	<b>Dott. Giuseppe Carassino</b>	

## Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con la deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 6/03/2019 sono state modificate ed integrate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC “Edile, Impianti e Patrimonio”, per la SSD “Ingegneria Clinica” e per la SSD “Nuovo Ospedale – Fondi FSC”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- VISTA** la nota PG n. 6180 del 1° aprile 2021 avente ad oggetto “*Sostituzioni Dirigenti Strutture Complesse*”;
- PREMESSO** che il controllo dei parametri microclimatici (temperatura ambiente, umidità relativa, ricambi aria) all’interno di una sala operatoria è gestito attraverso un sistema di regolazione automatica interfacciato con la unità di trattamento aria
- CONSIDERATO** che tale sistema non è dotato di un pannello visualizzatore dei vari parametri di funzionamento della macchina (stato di funzionamento, allarmi, set-point di regolazione, grandezze fisiche di portata, pressione e temperatura, ect).
- CONSIDERATO** che tale sistema è necessario per consentire l’indicazione in tempo reale dei vari parametri e consentire all’impresa delle manutenzioni di poter monitorare il regolare funzionamento dell’unità di trattamento aria.
- CONSIDERATO** che la mancanza di tale visore, richiede l’intervento esterno di una ditta specializzata esterna nel caso di malfunzionamento del sistema di regolazione automatica dell’unità di trattamento aria con tempi lunghi di intervento poiché la ditta esterna non è di presidio presso le aree dell’AOU;
- DATO ATTO** che stante la necessità di rendere indipendente l’impresa delle manutenzioni ordinarie, consentendo alla stessa di intervenire rapidamente nel caso di malfunzionamento dell’unità di trattamento senza attendere l’intervento di una ditta esterna, con protocollo PG/15327/2021 del 17.09.2021, è stato richiesto ditta Matica S.r.l. con sede in Sassari zona Industriale Predda Niedda strada 28; un preventivo di spesa per la fornitura di un pannello operatore per il controllo e la gestione del sistema di regolazione automatica dell’impianto di climatizzazione di una sala operatoria presso lo stabile SS Annunziata dell’AOU di Sassari;
- DATO ATTO** che la ditta Matica S.r.l. ha presentato offerta economica (prot. AUS PG/2021/15551 del 22.09.2021 per un importo pari a € 2.630,00 esclusa iva di legge;

<b>VISTA</b>	la determinazione dirigenziale n.584/2021 con la quale l'AOU di Sassari aveva previsto l'eventualità di avvalersi del "diritto di opzione" ex art. 1331 del Codice Civile per affidare all'esecutore dell'appalto, ulteriori lavori entro l'arco temporale di 12 mesi e fino alla concorrenza di € 15.000,00
<b>ESAMINATA</b>	e validata la documentazione amministrativa, considerata congrua l'offerta presentata a corredo dell'offerta economica dalla ditta Matica Srl;
<b>DATO ATTO</b>	che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( <i>Durc on line</i> ) INPS_24873966 e che lo stesso risulta REGOLARE;
<b>DATO ATTO</b>	che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il <b>CIG Y7131F356B</b> e che, stante l'importo, nulla è dovuto da parte di questa Azienda nei confronti dell'ANAC;
<b>RITENUTO</b>	che la spesa complessiva di cui al presente atto debba gravare sul conto di costo <b>A507010104</b> denominato " <b>Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta</b> " del BDG_S_03 2021 del corrente esercizio finanziario ove esiste sufficiente disponibilità;
<b>CONSIDERATO</b>	che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
<b>VISTO</b>	l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

### D E T E R M I N A

	per i motivi esposti in premessa,
<b>DI ATTIVARE</b>	il diritto di opzione previsto nella determinazione dirigenziale n.584/2021 e fino alla concorrenza di € 15.000 iva esclusa;
<b>DI LIQUIDARE</b>	alla ditta Matica S.r.l. con sede in Sassari zona Industriale Predda Niedda strada 28, l'importo di € 2.630,00 iva esclusa (€ 3.208,60 iva 22% compresa) per la "Fornitura urgente di un pannello operatore per il controllo e la gestione del sistema di regolazione automatica dell'impianto di climatizzazione di una sala operatoria presso lo stabile SS Annunziata dell'AOU di Sassari,"
<b>DI DARE ATTO</b>	che la spesa di cui al presente atto, pari a totali € 3.208,60 Iva compresa, graverà sul conto di spesa <b>A507010104</b> denominato " <b>Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta</b> " del BDG_S_03 2021;
<b>DI PROCEDERE</b>	alla liquidazione di quanto dovuto, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, senza l'adozione di ulteriore atto deliberativo;
<b>DI INFORMARE</b>	la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il <b>CIG Y7131F356B</b> le clausole previste dalle suddette normative.

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO