



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 04 DEL 07 / 01 / 2021

OGGETTO	Servizio di assistenza tecnica e manutenzione triennale dell'impianto di smaltimento reflui in funzione presso la medicina nucleare dell'AOU di Sassari. Sostituzione sonde di livello vasche rilancio reflui. <i>Liquidazione per intervento di manutenzione straordinaria - CIG Y2B2FFD047</i>
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio	
ESTENSORE	Per. Ind. Antonio Mura	
PROPOSTA N.	PDET/2021/3	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal <u>07.01.2021</u> per la durata di quindici giorni		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio

Ing. Roberto Gino Manca

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- CONSIDERATO** che, presso l’edificio della clinica medica, risulta in esercizio l’impianto di smaltimento reflui a servizio della Sezione PET;
- DATO ATTO** che il servizio di manutenzione ordinaria di tale impianto è stato affidato alla ditta ELSE NUCLEAR con Determina n.51 del 18.01.2019;
- CONSIDERATO** che a seguito di intervento di manutenzione ordinaria del 29-09-2020 la ditta ELSE NUCLEAR ha segnalato l’avaria dei galleggianti di alto livello presso le vasche di accumulo della sezione 3;
- CONSIDERATO** che tale intervento non rientra nel contratto di manutenzione ordinaria;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire il corretto funzionamento del sistema di svuotamento e rilancio dei reflui presenti all’interno dei serbatoi;
- CONSIDERATO** che per l’intervento di manutenzione straordinaria, trattandosi di parti elettroniche e di controllo, fosse necessario incaricare una ditta specialistica;
- DATO ATTO** che con prot. Pg/2020/18350 del 08-10-2020 il servizio tecnico ha richiesto alla ditta ELSE NUCLEAR un preventivo di spesa per il ripristino dei sensori di livello danneggiati;
- DATO ATTO** che la ditta ELSE NUCLEAR ha formulato un preventivo di spesa N.5-C-EN-19-01-GFA per un importo di € 1.750,00 oltre iva di legge da contabilizzare a consuntivo una volta eseguito l’intervento di ripristino;
- DATO ATTO** che con prot. Pg/2020/20992 del 16-11-2020 il servizio tecnico ha accettato il preventivo presentato dalla ditta ELSE NUCLEAR
- CONSIDERATO** che in data 26/11/2020 la ditta ELSE NUCLEAR ha effettuato l’intervento e consuntivato a fine lavori un importo di € 1.600,00 oltre iva di legge
- DATO ATTO** che per tale lavorazione è stato acquisito il CIG Y2B2FFD047
- DATO ATTO** che l’importo di € 1.600,00 iva esclusa rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507010104 denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” del BDG_S_03 2020;
- CONSIDERATA** la congruità dei costi per i lavori eseguiti;

- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo a lavoro inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI RATIFICARE** l'affidamento conferito alla ditta ELSE NUCLEAR, con sede in via Riccardo Pitteri 10 - 20134 Milano (MI)- Partita IVA n.° 08410920964, per i lavori urgenti e necessarie eseguiti per l'importo di € 1.600,00 oltre Iva di legge;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507010104** denominato **"Manutenzioni e riparazioni impianti a richiesta"** del **BDG_S_03 2020**, è pari a un importo complessivo di **€ 1.952,00**, iva 22% compresa;
- DI PROCEDERE** alla liquidazione di quanto dovuto, senza l'adozione di ulteriore atto determinativo, dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y2B2FFD047** e le clausole previste dalle suddette normative.

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO