AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PER I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI – CIG 7048992437

ALLEGATO 1

del

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Gruppi di Continuità AOU SS P.O. Cliniche San Pietro

Reparto	Locale	Q.tà		Dati Tecnici
Palazzo Clemente				
Terapia Intensiva e Rianimazione	Locale Tecnico Piano Interrato	2	N°48 da 90Ah del 2009 a fine ciclo	Riello MDT 40 Pa= 40 kVA Matricola: LN12up92273001 e LN12up92273002
Nuova Angiografia	Locale Tecnico Piano Interrato	1	N°44 da 55Ah del 08/2015	FS2-B71-GP120-1 Pa=120kVA Matricola: P233512001
CED	Nuovo CED Piano Interrato Clemente	1	N°33 da 65Ah del 02/2016	Powertronix VELA 60 Pa=60kVA Matricola: 1210160458
Padiglioni Chirurgici				
Blocco Operatorio	Locale Cabina MT/BT	2	N°99 da 120Ah del 2008 a fine vita	RIELLO MASTERPLUS 12MP Pa=120 kVA Matricola:LU36AP830930001 e LU36AP830930002
Sbarra sicurezza	Locale Cabina MT/BT	1	N°48 da 9Ah del 05/2016	AROS SMS ST30 P=30kVA Matricola:00610T613350001
Palazzo Malattie Infettive				
Continuità assoluta di palazzo	Locale Ups Piano Interrato	1	N°33 da 65Ah del 2012 a fine vita	CHLORIDE 70NET P= 60kVA Matricola: B282984
Palazzo Materno Infantile				
Piano 3 Blocco Operatorio e Blocco Parto	Locale Quadri BT	2	N°80 da 9Ah efficienti N°40 da 65Ah in avaria	Riello mod. MST 30 Pa=30 kVA
Piano 1 - Vecchia Neonatologia	Corridoio	1	N°20 da 7,2Ah in avaria	ERGEN EGN 5000 Pa=8 kVA
Piano 1 - Vecchia Neonatologia	Corridoio	1	N°48 da 38Ah del 2010 a fine vita	Riello mod. MDM 20A6 Pa=20KVA
Piano 1 - Vecchia Neonatologia	Corridoio	1	N°44 da 7,2Ah in avaria	ONLITE "DREAM" 2000 Pa=15 kVA
Piano 1 - Nuova Neonatologia - Quadri di isolamento	Locale Ups Piano Interrato	2	N°48 da 40Ah del 2009 N°48 da 40Ah del 2009	Socomec - mod. Master Sync SC Pa=40KVA Matricola: P490606001 e P115483001
Palazzo Clinica Ostetrica - Sbarra sicurezza di palazzo	Sala Ups Piano Interrato	1	N°48 da 40Ah 2009 a fine vita	Socomec - mod. Master Sync Pa=20KVA Matricola:
Palazzo Neuro-Radiologico				
Risonanza Magnetica	Gruppo di Continuità	1	2x33 da 100Ah del 2014	LIEBERT HI PULSE Pa=200 Kva
Palazzo Anatomia Patologica				
Continuità assoluta piano Primo	Locale Quadro elettrico	1	N°32 da 7,2Ah in Avaria	Powertronix Quasar P= 10kVA Matricola: 0703190407
Continuità assoluta piano Secondo	Locale Quadro elettrico	1	N°32 da 7,2Ah in Avaria	Powertronix P= 10kVA Matricola:
Continuità assoluta piano Terzo	Locale Quadro elettrico	1	N°32 da 7,2Ah del 10/2015	Powertronix P= 15kVA Matricola:

Gruppi di Continuità P.O. Santissima Annunziata

Reparto	Piano	Servizio	Q.tà	Dati Tecnici
Cabina MT/BT Ala Sud	-2	Ausiliari	1	Socomec NRT-U3000 P= 3kVA Batterie n°6 - 12V 9Ah
Cabina MT/BT Ala Sud	-2	Ausiliari	1	Socomec NRT-U3000 P= 3kVA Batterie n°6 - 12V 9Ah
Cabina MT/BT Ala Sud	-2	Sbarra Sicurezza	1	Socomec Mastery P= 60kVA Batterie n°40 - 12V 55AH
Cabina MT/BT Ala Sud	-2	Sbarra Sicurezza	1	Socomec Mastery P= 60kVA Batterie n°40 - 12V 55AH
Cabina Viale San Pietro	-1	Ausiliari	1	Socorritore ELSI ALB380-110 Batterie n°9 - 12V 40Ah
Nuova TAC	-1	Continuità assoluta del Reparto	1	Powertronix Alcor P= 2kVA Batterie n°60 - 12V 9Ah
Pronto Soccorso	0	Continuità assoluta del Reparto	1	SIEL Safepower evo P= 20 kVA Batterie n°33 - 12V 65Ah
Gastroenterologia	0	Continuità assoluta del Reparto	1	Chloride Silectron Synthesis Twin P= 15kVA Batterie 18da 24ah
Cardiochirurgia	1	Continuità assoluta del Reparto	1	Chloride Silectron 80 NET P= 30kVA Batterie n°32 - 12V 65Ah
Cardiologia Emodinamica	1	Continuità assoluta del Reparto	1	Chloride Silectron 50NET P= 120kVA Batterie n°40 - 12V 100Ah
Reparto Dialisi	3	Continuità assoluta del Reparto	1	Riello RM 3000 P= 30kVA Batterie n°32 - 12V 40Ah
Sala Operatoria Neurochirurgia	3	Continuità assoluta del Reparto	1	Liebert AP415 P= 15kVA Batterie n°26 - 12V 40Ah
Sale Operatorie "Vecchie"	4	Continuità assoluta del Reparto	1	Riello MTD 30 P= 30kVA Batterie n°96 - 12V 18Ah
Sale Operatorie "Ampliamento "	4	Continuità assoluta del Reparto	1	Lieberrt AP415 P= 15kVA Batterie n°26 - 12V 65Ah
Sala Operatorie "Nuove"	4	Continuità assoluta del Reparto	1	Riello MDT 60 P= 60kVA Batterie n°48 - 12V 65Ah
Sala Operatorie "Nuove"	4	Continuità assoluta del Reparto	1	Riello MDT 60 P= 60kVA Batterie n°48 - 12V 65Ah
Rianimazione	5	Continuità assoluta del Reparto	1	Chloride Silectron Linear MK2 P= 20kVA Batterie n°40 - 12V 26Ah
Centro Ustioni	5	Continuità assoluta del Reparto	1	AROS SMS SM15 P=15kVA Batterie n°48 - 12V 7Ah
Cardioanestesia	5	Continuità assoluta del Reparto	1	Powertronix Alcor P= 20kVA Batterie n°60 - 12V 18Ah

Elenco Centrali rilevazione incendi, evacuazione audio, videosorveglianza e antintrusione presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

FABBRICATO	Quantità	UBICAZIONE (PIANO)	MARCA E/O TIPO	SIGLA
Impianto Rilevazione Incendi				
PALAZZO MALATTIE INFETTIVE				
Centrale rivelazione incendio di Palazzo	2	Terra	Esser	
PALAZZO ISTITUTO DI IGIENE				
Centrale rivelazione incendio di Palazzo	1			
PALAZZO ANATOMIA PATOLOGICA				
Centrale rivelazione incendio di Palazzo	1	Terra	Notifier	AM-1000
PALAZZO CLINICA MEDICA				
Centrale rivelazione incendio Palazzo	1	Terra	Siemens	Cerberus FC726
Centrale rivelazione incendio Medicina Nucleare	1	Terra	Urmet	1043/260A
PALAZZO NEURO RADIOLOGICO				
Centrale rivelazione incendio di palazzo	1	Terra	Esser	IQ8
Centrale rivelazione incendio Radioterapia Uffici	1		Urmet	1043/250
PALAZZO MATERNO INFANTILE				
Centrale rivelazione incendio Neonatologia	1	Primo	Notifier	
Centrale rivelazione incendio Ambulatori Piano Terra	1	Terra	SIRA	C54
PALAZZO CLEMENTE				
Centrale rivelazione incendio Palazzo	2	Terra	Urmet	1043/260A
Centrale rivelazione incendio Neurologia	1	Primo	ELMO	FX-20
Centrale rivelazione incendio TAC/Ecografia	1	Terra	Urmet	1043/550
Centrale rivelazione incendio Rianimazione	1	Primo	Urmet	
Centrale rivelazione incendio Sale Settorie	1	Interrato	Esser	
PADIGLIONI CHIRURGICI				
Centrale rivelazione incendio Stecca 1	1	Terra	Urmet	
Centrale rivelazione incendio Stecca 2	1	Terra	Esser	8008
SANTISSIMA ANNUNZIATA				
Corpo D (Nuova TAC)	1	Primo Seminterrato	NOTIFIER	AM 2000
Corpo D (Risonanza Magnetica)	1	Primo Seminterrato		
Corpo C (Sale Operatorie)	1	Quarto	NOTIFIER	AM 1000
Corpo B (Reparto di Cardiochirurgia)	1	Secondo	NOTIFIER	AM 1000
Corpo B (Zona Lavanderia)	1	Secondo Interrato		
Corpo B (Pronto Soccorso e Gastroenterologia)	1	Piano Terra		
Ala Sud	1	Primo Seminterrato	NOTIFIER	AM 6000
	25			
Impianti Evacuazione Audio				
PALAZZO MALATTIE INFETTIVE				
Rack evacuazione audio Palazzo	1	Terra	ITC	Leonardo System
PALAZZO CLINICA MEDICA				
Rack evacuazione audio Palazzo	1	Terra	TOA	VM-2240
PALAZZO NEURO RADIOLOGICO				
Rack evacuazione audio Radioterapia/Brachiterapia	1		ITC	Leonardo System
PALAZZO CLEMENTE				
Rack evacuazione audio Palazzo	1	Terra	ITC	Leonardo System

PADIGLIONI CHIRURGICI				
Rack evacuazione audio Stecca 1	1		Paso	
Rack evacuazione audio Stecca 2	1			
PALAZZO MATERNO INFANTILE				
Rack evacuazione audio Neonatologia	1	Primo		
	7			

Impianti TVCC				
PALAZZO CLEMENTE				
Registratori digitali 4 ingressi	1	Terra		
Registratori digitali 16 ingressi	2	Terra	Urmet	
PALAZZO MATERNO INFANTILE				
Registratori digitali 16 ingressi	3	Terra	Urmet	
PALAZZO ANATOMIA PATOLOGICA				
Registratori digitali 4 ingressi	1	Terra	Comelit	
PADIGLIONI CHIRURGICI				
Registratori digitali 4 ingressi Oculistica	1	Terra	Comelit	
CLINICA MEDICA				
Registratore digitale 4 ingressi per monitoraggio accessi				
	8			

Impianti Antintrusione				
PADIGLIONI CHIRURGICI				
Centrale Antintrusione Prof. Terragni	1	Terzo	ELMO	NET 5
ISTITUTI BIOLOGICI				
Centrale Reparto di Odonoiatria	1	Terra		

Impianti Automazioni Porte				
PADIGLIONI CHIRURGICI				
Porte accesso locali annessi Sale Operatorie	8	Interrato		
Porte accesso Sale Operatorie	16	Interrato		
Porta scorrevole accesso lato infettivi	1	Terra		
PALAZZO CLEMENTE				
Porte automatiche a battente Angiografia e Laboratorio	6	Secondo		
Porta scorrevole accesso principale	3	Terra		
Porta scorrevole ingresso Camera Calda	1	Terra		
PALAZZO MALATTIE INFETTIVE				
Porte Scorrevole Accesso Principale	2	Terra		
Porte Stanze Alto Isolamento	16	Secondo e Terzo		
PALAZZO MATERNO INFANTILE				
Porte Accesso Sale Operatorie	4	Terzo		
Porte Accesso Alto Isolamento Ematologia	1	Sesto		
Porte Accesso Reparto e Day Hospital	3	Sesto		
SANTISSIMA ANNUNZIATA				
958/01 Impianto elettrico/Barriere elettriche 6 mt BFT				
Ingresso Viale Italia serie Michelangelo 60	**1**			
Ingresso Viale S.Pietro	**1**			
Ingresso Viale San Pietro	**1**			
Ingresso Viale San Pietro-verso P.O.camera mortuaria	1			
Uscita Viale san Pietro	1			
958/02 Impianto elettrico/Porte automatiche CAME				
Piano Terra-Tunnel ambulanze 118	1			
Piano terra-Tunnel ambulanza 118	1			
958/04 Impianto elettrico/Porta automatica BFT				
Ingresso Viale Italia - pronto soccorso ingresso barellati	1			
958/05 Impianto elettrico/Porta automatica GEZE				
Ingresso Viale Italia	1			
958/06 Impianto elettrico/Porta automatica BFT				
Secondo seminterrato-autorimessa	1			
958/07 Impianto elettrico/Porta automatica DITEC				
Secondo seminterrato	1			
958/10 Impianto elettrico/porta ad apertura elettrica				
piano primo seminterrato	1			
piano primo seminterrato	1			
piano primo-cardiologia urologia	1			
piano primo-cardiologia UTIC	1			
Piano primo - emodinamica	1			
Piano Terzo - Neurochirurgia Sala Operatoria	1			
piano quarto-chirurgia sala operatoria	1			
piano quarto-chirurgia sala operatoria	1			
piano quarto- chirurgia sala operatoria	1			
piano quinto-neurochirurgia	1			
piano quinto-neurochirurgia	1			
piano quinto-neurochirurgia	1			
piano secondo-medicina uomini	1			
piano sesto-ortopedia uomini donne	1			
piano sesto-ortopedia uomini donne	1			
piano terzo-dialisi	1			
primo seminterrato	1			
piano quarto-sala operatoria	1			

958/12 Impianto elettrico/porta elettrica scorrevo MANUSA				
piano terra-ingresso tunnel ambulanze	1			
piano terra-ingresso tunnel ambulanze	1			
958/13 Impianto elettrico/Porta automatica a batte CAME				
ingresso pronto soccorso-ambulanze	1			
958/15 Impianto elettrico/porta automatica PONZI				
piano terzo-sala operatoria	1			
958/16 Impianto elettrico/porta automatica BESAM				
piano quarto sala operatoria	1			
958/17 Impianto elettrico/porta automatica PONZI				
piano quarto sala operatoria	1			
piano quarto-sala operatoria	1			
958/19 Impianto elettrico/porta automatica CAME				
piano quarto sala operatoria-sala vestizione	1			
piano quarto:sala operatoria sala vestizione	1			
	61			

Impianti Automazioni Accessi carrabili				
PALAZZO CLEMENTE				
Sbarra di Ingresso Parcheggio	1	Terra		
Sbarra di Uscita Parcheggio	1	Terra		
PALAZZO CLINICA MEDICA				
Sbarra di Ingresso Parcheggio	1	Terra		
PALAZZO MATERNO INFANTILE				
Sbarra di Uscita Parcheggio	1	Terra		
PALAZZO ANATOMIA PATOLOGICA/ISTITUTO IGIENE				
Automazione Cancello Via Matteotti	1	Terra		
ISTITUTI BIOLOGICI				
Automazione cancello ingresso ed uscita parcheggi	2	Terra		
ALA SUD				
Sbarra di Ingresso Parcheggio	1			
Sbarra di Uscita Parcheggio	1			
Santissima Annunziata				
Sbarra di Ingresso Parcheggio	1			
Sbarra di Uscita Parcheggio	1			
	11			