Strutture portanti e di separazione zona "B" microbiologia R/REI 60;
Strutture portanti e di separazione zona "B" antiblastici R/REI 90;
Strutture portanti e di separazione zona "C" R/REI 30;
Strutture portanti e di separazione depositi < 10m² R/REI 60;
Strutture portanti e di separazione locali quadri di piano R/REI 30;
Strutture portanti e di separazione vani ascensore R/REI 30;
Strutture portanti e di separazione cavedi R/REI 60

rapp. 1:1.000

KEY-PLAN



KEY-SECTION



PIANO PRIMO

COMPARTIMENTI

LEGENDA CLASSIFICAZIONE AREE:

Simbolo	Descrizione
A	Area Autorimesse - centrale termica - gruppi elettrogeni
B	Area tipo "B" (laboratori di analisi e ricerca e relativi servizi)
B	Area tipo "B" (depositi < 500 m²)
B	Area tipo "B" (depositi < 50 m²)
B	Area tipo "B" (depositi < 10 m²)
C	Area tipo "C" (ambulatori e sale d'aspetto e relativi servizi)
E	Area tipo "E" (uffici e relativi servizi)
E	Area tipo "E" (locale per riunioni)
E	Area tipo "E" (archivi > 50 m²)
E	Area tipo "E" (archivi < 50 m²)
E	Area tipo "E" (archivi < 15 m²)
	Filtro a prova di fumo

LEGENDA SIMBOLI:

Simbolo	Descrizione
	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita verso il basso
	Percorso di uscita verso l'alto
	Porta con resistenza al fuoco REI predeterminata - apertura a spinta con maniglione
	Congegno di autochiusura porte
	Elettromagnete ritegno porte chiusura automatica
	Segnaletica indicante vie di fuga
2M	N° moduli uscite di sicurezza
	Muratura rei 30
	Muratura rei 60
	Muratura rei 90
	Muratura rei 120
	Muratura rei 180
E	Estintore a polvere capacità estinguente > 34 A 144 B C
E CO_2	Estintore a CO_2
	Corpo illuminante per illuminazione di emergenza tipo SE
SE	Corpo illuminante per illuminazione di emergenza tipo SE con pittogramma
SA	Corpo illuminante per illuminazione di emergenza tipo SA con pittogramma
	Pulsante di sgancio impianto elettrico
QGP	Quadro elettrico di piano
QE	Quadro elettrico
	Idrante entro cassetta a parete e relativa area di copertura
	Gruppo antincendio
	Attacco autopompa VVF
	Centrale impianto di rivelazione e allarme incendi
	Rivelatore ottico di fumo
	Rivelatore ottico di fumo posti entro pavimenti flottanti/cunicoli completo di led per la localizzazione in caso d'intervento
	Pulsante manuale di allarme incendio ad accesso protetto
F	Pannello ottico - acustico per segnalazione allarme incendio
	Sirena esterna autoalimentata di allarme incendio
	Ripetitore led di allarme per rivelatori di fumo posti entro pavimenti flottanti/cunicoli
GAS	Impianto di spegnimento automatico a gas inerte
	Impianto di rilevazione precoce incendi ad aspirazione fumi "vesda" a protezione del sottopavimento

NOTA: IL PRESENTE ELABORATO, RELATIVAMENTE A PERCORSI, UBICAZIONI E DIMENSIONAMENTI DEGLI IMPIANTI E' DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVO AI SOLI FINI DELL'ESAME PROGETTO DEI VIGILI DEL FUOCO.

DEFINIZIONE DEI COMPARTIMENTI ANTINCENDIO



Regione Autonoma della Sardegna

ASL Sassari

Il Commissario Straordinario
Dott. Agostino Sussarellu

Il Direttore Amministrativo
Dott. Andrea Marras

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Serena Zedda

STRUTTURA SANITARIA DIREZIONALE
"PALAZZO ROSA" - VIA MONTE GRAPPA, 82 - SASSARI

ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAGLI INCENDI - AGGIORNAMENTO AL D.M. 19 MARZO 2015

Il Progettista:
Dott. Ing. Renzo Gatti
via Diaz, 3 - 07100 Sassari

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Ing. Martino Ruiu

scala 1:100

DISPOSIZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI
PIANTA

6 PIANO PRIMO

Accettazione e sala prelievi; sala d'attesa;
Laboratori di microbiologia;
Laboratori di farmacia,antiblastici e depositi

Emissione: 23/04/2015 Revisione: __ del __/__/____