



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

**Deliberazione del Direttore Generale n. 753 del 22/ 12 /2009**

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento del reparto al piano primo dell'edificio Materno Infantile per realizzare il reparto di Pediatria Infettivi per far fronte alla Pandemia del Virus AH1N1 – Integrazione dell'impianto dei Gas Medicinali.

**L'anno duemilanove il giorno ventidue del mese di Dicembre in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Renato Mura**

UFFICIO TECNICO

Responsabile Ing. Roberto Manca \_\_\_\_\_ Estensore – Ing. Roberto Manca \_\_\_\_\_

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n. 100 del 03 settembre 2008 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Renato Mura;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 08/09/2008, data di stipulazione del relativo contratto;
- CONSIDERATA** l'impossibilità di ospitare nell'attuale reparto di pediatria per infettivi, a causa della ristrettezza degli spazi e della inadeguatezza dei locali i piccoli pazienti che potrebbero essere affetti dall'influenza da virus AH1N1
- CONSIDERATO** Che il reparto di pediatria infettivi non è dotato di impianto gas medicinali e che è previsto di spostare il medesimo reparto sempre al primo piano del Palazzo Materno infantile, nell'allestendo reparto per far fronte alla pandemia da AH1N1, risulta perciò conveniente realizzare il nuovo impianto gas medicinali direttamente al piano primo del palazzo materno infantile
- CONSIDERATO** che la ditta MC di Marcello Caci ha in corso di realizzazione, con incarico affidato a seguito della delibera del Direttore Generale n. 170 del 19/03/2009, in detto reparto l'impianto dei gas medicinali (vuoto e Ossigeno) per le due ultime camere da destinare, nel futuro reparto di pediatria infettivi, a degenze per altamente infettivi.
- CONSIDERATO** che per ragioni di economia e per motivi inerenti gli aspetti di certificazione CE degli impianti gas medicinali, è preferibile integrare l'impianto in corso di realizzazione e affidare alla stessa ditta la realizzazione delle necessarie modifiche e integrazioni, in modo da poter estendere l'impianto attualmente previsto per le sole due camere per altamente infettivi a tutte le altre camere del reparto da destinare a degenze, astanteria e sala medicazione per far fronte alla pandemia da virus AH1N1
- CONSIDERATO** che per realizzare tale ampliamento e adattamento è necessario installare le prese nelle stanze di degenza, nell'astanteria e nella medicazione da destinare per far fronte alla pandemia, sostituendo i quadri di riduzione per adeguarli alla nuova portata e inserire i riduttori per l'aria compressa medicinale, realizzare la nuova linea dell'aria compressa medica dalla centrale più vicina, aria compressa necessaria per poter utilizzare i respiratori per l'eventuale terapia intensiva respiratoria.

UFFICIO TECNICO

Responsabile Ing. Roberto Manca \_\_\_\_\_ Estensore – Ing. Roberto Manca \_\_\_\_\_

**CONSIDERATO** che la realizzazione d detti lavori è comunque necessaria e sarà realizzato in maniera da poter essere adeguato con minime modifiche al futuro reparto di pediatria infettivi che sarà completato con ulteriori lavorazioni in successivo appalto

**CONSIDERATO** che per rendere immediatamente operativo l'impianto è prevista anche la fornitura di n. 5 flussometri a per ossigeno con umidificatore e porta gomma e n. 2 regolatori in ottone con vuotometro attacco UNI e uscita porta gomma,

**CONSIDERATO** che la ditta MC di Marcello Caci ha presentato per la realizzazione delle opere di integrazione ed estensione alle altre stanze del reparto dell'impianto Gas medicinali, comprese assistenze murarie e di elettricista un preventivo di € 29.408,04 al netto di iva 20%, considerando che lo stesso è ritenuto congruo e in linea con i prezzi di mercato dal responsabile del servizio tecnico

**CONSIDERATO** che il responsabile dell'Ufficio Tecnico ritiene la suddetta offerta congrua con l'entità dei lavori da eseguire e in linea con i prezzi di mercato

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore sanitario e del Direttore Amministrativo

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
DELIBERA**

1. Di affidare alla ditta MC di Marcello Caci i lavori di integrazione e ampliamento della rete dei gas medicinali del reparto al piano primo del palazzo Materno Infantile da destinare a degenze pediatriche per l'emergenza della pandemia da virus AH1N1;
2. Il relativo onere di spesa di € 29.408,04 al netto di iva 20% di €. 35.289,65, iva inclusa graverà sulle disponibilità Conto 5001180101 "Manutenzioni e riparazioni di immobili e loro pertinenze" del Bilancio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dott. Giuseppe Pintor)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dott. Nicolò Licheri)**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Renato Mura)**

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura      UFFICIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile    Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore             Ing. Roberto Manca _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">Dott. Antonio Tognotti</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
<p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 28/12/2009 per la durata di quindici giorni.</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore Amministrativo (Dott. Giuseppe Pintor)</p>	

UFFICIO TECNICO

Responsabile Ing. Roberto Manca \_\_\_\_\_ Estensore – Ing. Roberto Manca \_\_\_\_\_