



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

**DETERMINAZIONE N° 39 DEL 10/02/2014**

**Oggetto CLINICA MEDICA – Incarico urgente per la realizzazione di un sistema di aspirazione dell’acqua affiorante nella fossa del monta lettighe destinato al trasporto dei pazienti barellati identificato con il numero 115-28326 (SS49) CODICE CIG Z040D661D6**

---

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l’art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l’affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia” e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l’art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l’acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l’ acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- CONSIDERATO** che a seguito della segnalazione pervenuta a quest’ufficio del personale di vigilanza in servizio presso la Clinica Medica in data 30 dicembre 2013 si è provveduto a far eseguire lo spurgo mediante automezzo dell’acqua presente nella fossa del monta-lettighe n° 115-28329 destinato al trasporto delle barelle, in quanto la stessa era completamente allagata;

- DATO ATTO** che in data 07 gennaio 2014 il fenomeno si è ripresentato si è riscontrato che la quantità dell'acqua presente era molto elevata e che la stessa non poteva essere dovuta a guasti sugli impianti idrici o di riscaldamento ma, con molta probabilità, ad infiltrazioni di acqua di falda
- DATO ATTO** che si è immediatamente provveduto a far eseguire lo spurgo mediante automezzo dell'acqua affiorante dalla fossa del monta-lettighe n° 115-28329 destinato al trasporto delle barelle al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del predetto impianto elevatore
- DATO ATTO** che appena ultimate le operazioni di svuotamento si è verificato che l'acqua nella fossa dell'ascensore si ripresentava immediatamente con la conseguenza che l'impianto elevatore destinato al trasporto dei pazienti barellati non poteva assolutamente essere tenuto in servizio, per questioni di sicurezza degli utilizzatori, ed è stato pertanto immediatamente fermato;
- DATO ATTO** che in data 08 gennaio 2014 è stata inviata al Dirigente del Servizio Tecnico la nota prot. NP/2013/40 con la quale si esponeva il problema;
- CONSIDERATO** che il Dirigente del Servizio Tecnico, in funzione della suddetta nota e della necessità ai fini della sicurezza dei pazienti di ripristinare nel più breve tempo possibile il funzionamento del montalettighe, ha autorizzato l'esecuzione immediata delle lavorazioni urgenti, necessarie alla risoluzione del problema;
- DATO ATTO** che stante la citata urgenza di risolvere la problematica, è stato conferito dal RUP, in data 08 gennaio 2014 con nota PG/2014/353, incarico urgente alla ditta LORENZONI MARCO con sede a Sorso (SS) in via Tirso, 33, per realizzare un sistema di aspirazione dell'acqua dalla fossa ascensore direttamente in fogna al fine di mantenere asciutta la fossa stessa e allo stesso tempo poter ripristinare con urgenza l'utilizzo del monta lettighe e mantenere il macchinario in condizioni di massima sicurezza.
- DATO ATTO** che la ditta Lorenzoni Marco, con sede a Sorso in via Tirso, 33 ha immediatamente iniziato i lavori affidati e gli ha conclusi positivamente in sei giorni, col che è stato contestualmente possibile riattivare il montalettighe;
- DATO ATTO** che la Direzione dei Lavori è stata eseguita dal Geom. Michele Marongiu del Servizio Tecnico aziendale;
- DATO ATTO** che il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con il titolare dell'impresa esecutrice, ha quantificato le lavorazioni eseguite in €. 2.486,94 oltre iva di legge pari ad €. 547,13, così come indicato nella documentazione contabile composta da Lista in Economia, Registro di Contabilità e Certificato di pagamento emessi in data 20 gennaio 2014, redatti con l'ausilio del Prezziario Regionale LL.PP. della Sardegna 2009 e che la stessa documentazione contabile è stata sottoscritta dalla ditta esecutrice dei lavori ovvero dal legale rappresentante dell'Impresa Lorenzoni Marco con sede in via Tirso n° 33 – 07037 Sorso (SS) partita iva 02040000909;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa 050 70 10 103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2014.

#### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta Lorenzoni Marco – Via Tirso n° 33 – Sorso (SS), partita iva 02040000909, l'esecuzione dei lavori realizzazione un sistema di aspirazione dell'acqua affiorante nella fossa del monta

lettighe destinato al trasporto dei pazienti barellati identificato con il numero 115-28326 (SS49), ubicato nell'edificio Clinica Medica sito in Sassari - viale S. Pietro - CODICE CIG Z040D661D6

- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 050 70 10 103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta" del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 3.034,07 comprensivo d'iva di legge con aliquota al 22%;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il codice CIG Z040D661D6 e le clausole previste dalle suddette normative.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**f.to Ing. Roberto Manca**

---

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Geom. Michele Marongiu	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria _____
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 10.02.2014 per la durata di quindici giorni.	