



DETERMINAZIONE N° 427 DEL 22/10/2014

Oggetto: *FORNITURA DI ELETTROPOMPA AD ALTA PRESSIONE DI RISERVA PER LE CALDAIE A VAPORE IN SERVIZIO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO CLEMENTE – CIG Z3C112A2F5*

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
- PREMESSO** che, con delibera n. 356 del 05 maggio 2014, sono stati affidati alla società Costec Srl i lavori per l'aggiornamento tecnologico di due delle tre caldaie a vapore presenti presso la centrale termica del palazzo Clemente;
- CONSIDERATO** che tali lavori avevano il fine di rendere più affidabili nel funzionamento le caldaie a vapore oltreché uniformare la componentistica (quadri elettrici, elettropompe e sicurezze) di tutte e tre le caldaie per facilitare il reperimento delle parti di ricambio

necessarie per garantire la continuità di funzionamento delle caldaie stesse in caso di avaria;

TENUTO CONTO che l'avvio del nuovo edificio delle malattie infettive, stante la volumetria di circa 16.000 mc, e la conseguente necessità di garantire il fabbisogno termico dello stesso durante la prossima stagione invernale, renderà necessario l'utilizzo contemporaneo di tutte e tre le caldaie a vapore;

TENUTO CONTO che per garantire la continuità di funzionamento di tutte e tre le caldaie occorre disporre sul posto di tutte quelle parti di ricambio più soggette ad avarie parti che richiedono lunghi tempi di approvvigionamento;

TENUTO CONTO tra le componenti fondamentali di difficile reperibilità e di rapida usura (dato che funzionano 24 ore su 24) figurano i gruppi motore-pompa ad alta pressione (due per caldaia) che sono prodotte esclusivamente dalla LPV (casa costruttrice delle caldaie) e per la cui consegna sono necessari non meno di 30 giorni dalla data dell'ordine;

CONSIDERATO che il Servizio Tecnico aziendale, con prot. PG/2014/19317 del 16/09/2014, ha richiesto alla LPV CALDAIE, casa produttrice delle caldaie la formulazione di apposita offerta economica per la fornitura di una pompa alta pressione e relativo motore elettrico da installare presso la centrale termica del palazzo Clemente nel viale san Pietro in Sassari;

VISTO che il preventivo presentato dalla LPV CALDAIE, con sede in Parma via Cremonese 150/a, (prot. AOUS 2014/19724 del 23/09/2014) per la fornitura delle elettropompe ad alta pressione di riserva per le caldaie a vapore in servizio presso la centrale termica del palazzo Clemente ammonta a € 2.000,00 iva esclusa per ogni singola pompa;

CONSIDERATO che occorre acquisire almeno due delle suddette pompe

VISTA la nota autorizzativa a contrarre apposta dal Direttore Generale a margine della richiesta prot. NP/2014/3023 del 26/09/2014 inoltrata da questo Servizio Tecnico

CONSIDERATO che l'importo totale per la fornitura di due gruppi di elettropompe ad alta pressione ammonta a € 4.000,00 iva esclusa (€ 4.880,00 iva 22% compresa);

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa **0507010103** denominato "**Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta**" del Bilancio 2014;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE alla Società LPV CALDAIE con sede in Parma via Cremonese 150/a, P.Iva 01650480344, la fornitura delle elettropompe ad alta pressione di riserva per le caldaie a vapore in servizio presso la centrale termica del palazzo Clemente – **CIG Z3C112A2F5**;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507010103** denominato "**Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta**" del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di **€ 4.880,00**;

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti

con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z3C112A2F5** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: per. Ind. Antonio Mura</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p>_____</p>
<p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 22.10.2014 per la durata di quindici giorni.</p>	