



DETERMINAZIONE N° 84 DEL 23/02/2015

Oggetto: *LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI ADDOLCIMENTO DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE DELLE CALDAIE A VAPORE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO CLEMENTE – CIG ZF512E49CD*

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
- PREMESSO** che con nota MA/14/229 del 12.01.2015 la società MODUS FM attuale appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dell'AOU di Sassari ha comunicato all'ufficio tecnico anomalie di funzionamento del sistema di addolcimento dell'acqua di alimentazione delle tre caldaie a vapore installate presso la centrale termica del palazzo Clemente;
- CONSIDERATO** che il sistema di addolcimento è una componente fondamentale per garantire il corretto funzionamento e l'efficienza di tutte le caldaie a vapore poiché, all'interno delle serpentine di scambio termico, inibisce la formazione di incrostazioni calcaree

particolarmente dannose in quanto avviano processi di corrosione che con il tempo rendono inutilizzabili le serpentine portando al blocco di funzionamento delle caldaie stesse;

CONSIDERATO che con protocollo PG/2015/633 del 14.01.2015 l'ufficio tecnico aziendale ha richiesto un preventivo urgente di spesa per il ripristino funzionale del sistema di addolcimento in oggetto alla Ditta FIORI FRANCESCO, in quanto centro assistenza autorizzato Cillichemie (casa produttrice del sistema di addolcimento in trattazione);

VISTO che il preventivo presentato dalla Ditta (prot. AOUS 2015/1144 del 21.01.2015) per il ripristino funzionale del sistema di addolcimento ammonta a € 966,00 + I.V.A. (€ 1.178,52 iva compresa) e che tale importo, rapportato alla mano d'opera e ai componenti e materiali da impiegare è risultato congruo ed in linea con i prezzi correnti di mercato, la ditta Fiori Francesco è stata incaricata di provvedere all'urgente ripristino del funzionamento del sistema di addolcimento;

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di costo 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2015;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI LIQUIDARE alla ditta **FIORI FRANCESCO** - con sede a Sassari in via Addis 3, P.Iva 01154970907 – l'importo di € 1.178,52, comprensivo di iva di legge, per l'esecuzione dei "Lavori urgenti per il ripristino funzionale del sistema di addolcimento dell'acqua di alimentazione delle caldaie a vapore presso la centrale termica del palazzo Clemente" – **CIG ZF512E49CD**

DI DARE ATTO che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507010103** denominato "**Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta**" del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di **€ 1.178,52** comprensivo d'iva (22%) di legge;

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG ZF512E49CD** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: per. Ind. Antonio Mura _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p>_____</p>
<p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 23.02.2015 per la durata di quindici giorni.</p>	