



## **DETERMINAZIONE N° 347 DEL 22/07/2015**

**Oggetto: CORTE SANTA MARIA - LAVORI URGENTI PER INTERVENTO SU GUASTO RELATIVO AL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI CALORE IN AVARIA MARCA CLIVET A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO DELL'UFFICIO ECONOMATO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELL'A.O.U. DI SASSARI -- CIG ZCF14FAC1C**

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
- DATO ATTO** che con nota del 27 aprile 2015, prot. NP/2015/873, il geom. Alberto Mario Paoletti è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti, in capo al Servizio Tecnico, di importo inferiore a € 40.000;
- PREMESSO** che, in data 19/0/2015, dall'ufficio economato è giunta segnalazione circa il mancato funzionamento dell'impianto di condizionamento centralizzato;
- CONSIDERATO** che tale pompa di calore è fondamentale per assicurare le corrette temperature ed il comfort termico all'interno degli ambienti di lavoro serviti dalla stessa;
- CONSIDERATO** che, pertanto, l'ufficio tecnico con richiesta n.20 del 19/01/2015 ha incaricato la Società MODUS FM, attuale appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dell'AOU di Sassari, di effettuare le necessarie verifiche di funzionamento;
- PRESO ATTO** che la società MODUS FM, in stessa data, a seguito della verifica richiesta ha comunicato all'ufficio tecnico che l'anomalia ed il blocco di funzionamento della pompa di calore marca Clivet era dovuto alla rottura del pressostato differenziale lato acqua.

- CONSIDERATO** che, al fine di ripristinare rapidamente il servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato in avaria, il Servizio Tecnico aziendale, con prot. PG/2015/928 del 19/01/2015, ha conferito incarico urgente per intervento su guasto alla ditta VA.CLIM di Ventura Alessandro, in quanto centro assistenza autorizzato CLIVET, per il ripristino funzionale della pompa di calore in avaria a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato dell'ufficio economato presso la Direzione Generale A.O.U. di Sassari;
- VISTO** il consuntivo presentato dalla VA.CLIM di Ventura Alessandro con sede a Sassari in Z.Ind. Predda Niedda sud strada 14 (prot. AOUS 2015/8548 del 05-05-2015) per l'esecuzione dell'intervento richiesto il cui ammontare è pari a € 285,92 + I.V.A. (€ 348,82 iva 22% compresa) e che tale importo, rapportato alla mano d'opera e ai componenti e materiali da impiegare, risulta congruo ed in linea con i prezzi correnti di mercato;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzione e riparazione impianti e macchinari a richiesta" del Bilancio 2015;

### D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta VA.CLIM di Ventura Alessandro con sede a Sassari in Z.Ind. Predda Niedda sud strada 14 - P.Iva 01865820904, l'importo di € 348,82 per l'esecuzione dei lavori relativi ad incarico urgente per intervento su guasto per il per il ripristino funzionale della pompa di calore in avaria marca CLIVET a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato dell'ufficio economato presso la Direzione Generale A.O.U.– **CIG ZCF14FAC1C**
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato "**Manutenzione e riparazione impianti e macchinari a richiesta**" del Bilancio **2015**, è pari a un importo complessivo di **€ 348,82** I.V.A. 22% compresa;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG ZCF14FAC1C** e le clausole previste dalle suddette normative.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata  Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO  Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____  Estensore: per. Ind. Antonio Mura	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria    <div style="text-align: center;">f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</div> <div style="text-align: center;">_____</div>
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 22.07.2015 per la durata di quindici giorni.	