



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 325 DEL 11 / 04 / 2022

OGGETTO	PALAZZO CLEMENTE – LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO DI SMALTIMENTO REFLUI DELLE SALE SETTORIE - CIG Y2835E0314
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio	
ESTENSORE	P.I. Antonio Mura	
PROPOSTA N.	PDET/2022/326	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI NO

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 11.04.2022 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con la deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 6/03/2019 sono state modificate ed integrate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC “Edile, Impianti e Patrimonio”, per la SSD “Ingegneria Clinica” e per la SSD “Nuovo Ospedale – Fondi FSC”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- VISTA** la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “*Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti?*”;
- PREMESSO** che presso il palazzo clemente è presente l’impianto dedicato al trattamento dei reflui provenienti dall’attività delle sale settorie dell’AOU di Sassari;
- TENUTO CONTO** che l’impianto di smaltimento dei reflui è regolato da un complesso sistema di regolazione automatica che presiede al controllo dei sistemi di dosaggio dei prodotti neutralizzanti per il trattamento dei reflui prima di poter immettere i reflui stessi nella rete fognaria.
- TENUTO CONTO** che in data 29 dicembre 2021 il sistema è andato in avaria ed era necessario intervenire in urgenza al fine di poter ripristinare il regolare funzionamento dell’impianto di smaltimento dei reflui
- DATO ATTO** che, stante l’urgenza e la necessità di garantire il regolare svolgimento dell’attività sanitaria e autoptica, il servizio tecnico, con protocollo PG/2021/21216 del 29-12-2021, ha conferito incarico urgente alla ditta I.E.M. Di Piras Pier Paolo & C. S.N.C. con sede a Sassari Reg. Predda Niedda Nord - str.34/ang 32.
- TENUTO CONTO** che l’intervento della ditta I.E.M. Di Piras Pier Paolo & C. S.N.C ha presentato un consuntivo dei lavori in oggetto (prot. PG/2022/5823 del 04 aprile 2022) pari a €uro 3.453,64 iva 22% esclusa
- CONSIDERATA** la tipologia di lavorazioni da eseguire, l’impiego di personale specializzato, il prezzo del consuntivo presentato dalla ditta I.E.M. Di Piras Pier Paolo & C. S.N.C è adeguato ed in linea con i prezzi di mercato;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice CIG Y2835E0314 per l’intervento in oggetto e che, stante l’importo del lavoro non è dovuto, da parte dell’amministrazione, alcun versamento a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (*Durc on line*) INPS_30151060 e che lo stesso risulta REGOLARE;

RITENUTO che la spesa complessiva di cui al presente atto debba gravare sul conto di costo **A507010104** denominato “**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**” del BDG_S_03 2022 del corrente esercizio finanziario ove esiste sufficiente disponibilità;

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza;

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

DI LIQUIDARE alla ditta I.E.M. Di Piras Pier Paolo & C. S.N.C con sede a Sassari Reg. Predda Niedda Nord - str.34/ang 32 - P.I.V.A. 01236010904, i “Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria e il ripristino funzionale dell’impianto di smaltimento reflui delle sale settorie - CIG Y2835E0314 per un importo pari a € 3.453,64 iva esclusa (€ 4.213,44 iva 22% compresa);

DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente atto, pari a totali € 4.213,44 iva 22% compresa, graverà sul conto di spesa **A507010104** denominato “**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**” del BDG_S_03 2022;

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell’apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y2835E0314** le clausole previste dalle suddette normative.

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO