



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE N° 173 DEL 13/04/2015

Oggetto: LAVORI URGENTI DI SICUREZZA – Incarico urgente per la realizzazione di un sistema d'impermeabilizzazione della fossa ascensore del monta lettighe destinato al trasporto dei pazienti barellati identificato con il numero 115-28326 (SS49),e per la realizzazione parziale dell'impermeabilizzazione della copertura del Bunker di Radioterapia - CIG ZD6138E91C

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 delD. Lgs 163/2006 e s.m.i.. .
- CONSIDERATO** che a seguito di infiltrazioni all'interno del vano ascensore, del montalettighe destinato al trasporto delle barelle in uso presso la Clinica Medica ed identificato con il n° 115-28329, delle esalazioni maleodoranti sono giunte all'interno del monta lettighe;
- CONSIDERATO** che a seguito di un sopralluogo si è ritenuto opportuno, al fine di eliminare il problema, procedere con il completo isolamento della fossa ascensore mediante applicazione di guaina impermeabilizzante;

- VISTA** la necessità di eliminare gli odori maleodoranti e ripristinare la funzionalità del suddetto impianto elevatore, il Servizio Tecnico ha dato incarico urgente alla ditta T.I.E.A. di Mario Pintus, con sede in via Brigata Sassari, 7 Osilo (SS) *(in quanto la ditta era già impegnata negli stabili dell'AOU in altre lavorazioni, ovvero disponibile ad intervenire immediatamente per la risoluzione del problema)*, al fine di realizzare il completo isolamento della fossa ascensore mediante applicazione di guaina impermeabilizzante;
- DATO ATTO** che la ditta T.I.E.A. di Mario Pintus, con sede a Osilo (SS) in via Brigata Sassari, 7, ha iniziato i lavori in data 30 maggio 2014 e li ha conclusi positivamente in data 31 maggio 2014;
- DATO ATTO** che il Direttore dei Lavori in contraddittorio con il titolare dell'impresa esecutrice ha quantificato le lavorazioni svolte in €. 457,57 oltre iva di legge pari ad €. 100,66 (€. 558,24 iva al 22% compresa), così come indicato nella documentazione contabile composta dalla Lista in Economia, redatti con l'ausilio del Prezziario Regionale LL.PP. della Sardegna 2009 e che la stessa documentazione contabile è stata sottoscritta dalla ditta esecutrice dei lavori ovvero dal legale rappresentante dell'Impresa T.I.E.A. di Mario Pintus, con sede a Osilo (SS) in via Brigata Sassari, 7 partita iva 00380990903;
- CONSIDERATO** inoltre che, in data 1 e 2 dicembre 2014, a causa di forti precipitazioni, si è verificata un'infiltrazione che ha creato un allagamento nel tunnel di collegamento tra il Materno Infantile e la Radioterapia;
- DATO ATTO** che la causa del riversamento di acqua sul pavimento del tunnel è dovuta alla vetustà dell'impermeabilizzazione della copertura soprastante e pertanto al fine di bloccare la predetta infiltrazione si è dovuto procedere in emergenza all'impermeabilizzazione di una porzione della copertura;
- VISTA** l'urgenza della situazione e la necessità di eliminare l'infiltrazione da acqua piovana, il Servizio Tecnico ha dato incarico urgente alla ditta T.I.E.A. di Mario Pintus, con sede a Osilo (SS) in via Brigata Sassari, 7 *(in quanto la ditta era già impegnata negli stabili dell'AOU in altre lavorazioni, ovvero disponibile ad intervenire immediatamente per la risoluzione del problema)*, per eseguire le opere mediante applicazione di guaina impermeabilizzante con relative opere accessorie;
- DATO ATTO** che la ditta T.I.E.A. di Mario Pintus, con sede a Osilo (SS) in via Brigata Sassari, 7 ha iniziato i lavori in data 02 dicembre 2014 e gli ha conclusi positivamente in data 3 dicembre 2014;
- DATO ATTO** che il Direttore dei Lavori in contraddittorio con il titolare dell'impresa esecutrice ha quantificato le lavorazioni svolte in €. 828,84 oltre iva di legge pari ad €. 182,34, (€. 1011,18 iva al 22% compresa) così come indicato nella documentazione contabile composta dalla Lista in Economia, redatti con l'ausilio del Prezziario Regionale LL.PP. della Sardegna 2009 e che la stessa documentazione contabile è stata sottoscritta dalla ditta esecutrice dei lavori ovvero dal legale rappresentante dell'Impresa T.I.E.A. di Mario Pintus, con sede a Osilo (SS) in via Brigata Sassari, 7 partita iva 00380990903;
- DATO ATTO** che la Direzione dei Lavori, delle lavorazioni suindicate è stata eseguita dal Geom. Michele Marongiu del Servizio Tecnico aziendale;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2014.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta T.I.E.A. di Mario Pintus, con sede in via Brigata Sassari, 7a Osilo (SS)P.Iva00380990903, l'importo di € 1.569,42 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un sistema d'impermeabilizzazione della fossa ascensore del monta lettighe destinato al trasporto dei pazienti barellati identificato con il numero 115-28326 (SS49) presso l'edificio Clinica Medica, e per la realizzazione parziale dell'impermeabilizzazione della copertura del Bunker di Radioterapia, siti in Sassari - viale S. Pietro - CIG ZD6138E91C
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507010103** denominato **"Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta"** dell'esercizio finanziario **2014** è pari a un importo complessivo di **€1.569,42** comprensivo d'iva di legge;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG ZD6138E91C** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Geom. Michele Marongiu</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p>_____</p>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 13/04/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	