



DETERMINAZIONE N° 174 DEL 13/04/2015

Oggetto:

Liquidazione delle lavorazioni aggiuntive ed implementazioni necessarie necessarie al completamento dei lavori di realizzazione degli impianti di rilevazione fumi presso il piano interrato e il ripristino della centrale di rilevazione incendio presso il Palazzo Clemente in V.le San Pietro dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – Ditta I.C. di Caccamo Antonio – CIG Z0C13B6003

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l’art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l’affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia” e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l’art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l’acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l’acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. .

- CONSIDERATA** l'esigenza di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria sulla centrale di rilevazione incendio del Palazzo Clemente e vista la necessità di realizzare un'implementazione dell'impianto esistente in modo da consentire il monitoraggio del piano Seminterrato attualmente privo di impianto di rilevazione automatica di incendio;
- PRESO ATTO** che la ditta **I.C. di Caccamo Antonio** è risultata, come da determina n°491 del 10/12/2014, ditta aggiudicataria dei lavori di ripristino funzionale dell'impianto esistente e della realizzazione dell'impianto presso il piano Seminterrato;
- DATO ATTO** che la direzione dei lavori è stata effettuata dal Per. Ind. Roberto Sechi;
- CONSTATATO** in fase di realizzazione dei lavori, la necessità di effettuare lavori aggiuntivi quali ad esempio:
- a) quantità variate di materiali e di manodopera per espandere l'impianto a locali inizialmente non oggetto dei lavori
 - b) necessità di effettuare percorsi diversi da quelli attuali non più utilizzabili visto le tubazioni di sezione piccola risultate insufficienti per il passaggio dei nuovi cavi;
 - c) necessità alle attività di apertura e richiusura delle scatole di derivazione e delle attività necessarie alla verifica ed alla ricerca dei guasti segnalati in centrale;
- PRESO ATTO** che il Direttore dei Lavori in accordo con il RUP ha emesso in data 25/02/2015 un verbale di concordamento dei nuovi prezzi per le lavorazioni non presenti nella gara e che tale verbale è stato firmato per accettazione dalla ditta I.C. di Caccamo Antonio;
- PRESO ATTO** che il Direttori dei Lavori ha redatto un computo metrico dei lavori aggiuntivi realizzati dalla **I.C. di Caccamo Antonio** firmato per accettazione dalla ditta suddetta per un importo pari ad € 8.219,79 + Iva di legge;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG Z0C13B6003** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di 050 70 10 103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta" dell'esercizio finanziario 2015.
- D E T E R M I N A**
per i motivi esposti in premessa
- DI AFFIDARE** alla ditta **I.C. di Caccamo Antonio** con sede in Via Principe di Piemonte – 07100 Sassari, P.Iva 01200320909 i "Liquidazione delle lavorazioni aggiuntive ed implementazioni necessarie necessarie al completamento dei lavori di realizzazione degli impianti di rilevazione fumi presso il piano interrato e il ripristino della centrale di rilevazione incendio presso il Palazzo Clemente in V.le San Pietro dell'Azienda

Ospedaliero Universitaria di Sassari – Ditta I.C. di Caccamo Antonio – CIG Z0C13B6003” per un importo pari ad € 8.219,79 + Iva di legge (€ **10.028,14** Iva inclusa);

DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul Conto di 0507010103 denominato “Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze Budget del Servizio Tecnico 2015 è pari a un importo complessivo di € 8.219,79 + Iva di legge (€ **10.028,14** Iva inclusa);

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc.) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere indicati il codice **CIG Z0C13B6003** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura SERVIZIO TECNICO	
Sigla Responsabile Ing. Roberto Manca _____	f.to Dott.sa Rosa Maria Bellu
Estensore Per. Ind. Roberto Sechi	_____
La presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 13/04/2015 per la durata di quindici giorni.	