



## **DETERMINAZIONE N° 427 DEL 09/09/2015**

**Oggetto:** STECCHE BIANCHE – Incarico urgente al centro assistenza tecnica autorizzata CLIMAVENETA per intervento su guasto relativo al ripristino funzionale del sistema di controllo elettronico (PLC) del gruppo refrigeratore n.2 modello FOCS a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato degli edifici delle Stecche Bianche – **CIGZ8815ADD83**

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
- PREMESSO** che, con comunicazione sul portale informatico delle manutenzioni CNS con ticket 306 del 25/06/2015, la società MODUS FM attuale appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dell'AOU di Sassari ha comunicato all'ufficio tecnico il blocco di funzionamento di uno dei tre circuiti frigoriferi del refrigeratore Climaveneta n.2 a servizio degli impianti di condizionamento centralizzati degli interi padiglioni chirurgici;

- CONSIDERATO** che i gruppi frigoriferi principali sono due, per una potenza totale di 3.000 kW, e che l'anomalia comunicata dalla società Modus FM rendeva inutilizzabile un sesto della potenza frigorifera (circa 500 kW dei 3000 totali) del gruppo refrigeratore d'acqua;
- CONSIDERATO** che al fine di ripristinare rapidamente la completa efficienza ed affidabilità di funzionamento del gruppo frigorifero n.2, l'ufficio tecnico aziendale con prot. PG/2014/12164 del 01/07/2015 ha conferito alla ditta ELCO SERVICE, in quanto Centro Assistenza autorizzato Climaveneta, l'esecuzione dell'intervento su guasto relativo al ripristino funzionale del sistema di controllo elettronico (PLC) del gruppo refrigeratore n.2 modello FOCS a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato degli edifici delle Stecche Bianche;
- CONSIDERATO** che in seguito ad intervento tecnico, il Centro Assistenza autorizzato Elco Service ha comunicato (prot. PG/2015/12826 del 14/07/2015) che sul circuito frigorifero n.3, oltre alle schede elettroniche di gestione della macchina, risultavano danneggiate anche la valvola e la sonda termostatica e che il costo per il ripristino dell'intero circuito, compresa la ricarica completa del gas frigorifero ammontava a € 5.800,00 iva esclusa (€ 7.076,00 iva 22% compresa);
- CONSIDERATO** che durante la stagione estiva e specialmente nelle giornate in cui si raggiungono all'esterno le temperature più elevate dell'anno, si deve far ricorso all'intera potenza frigorifera erogata dalle due macchine;
- TENUTO CONTO** inoltre che le stesse macchine, sempre durante la stagione estiva, devono essere completamente efficienti e funzionanti poiché sono l'unica fonte che alimenta gli impianti di condizionamento centralizzati di degenze e ambulatori e laboratori dei nuovi padiglioni chirurgici compreso l'intero blocco operatorio, il centro didattico e la Rianimazione al palazzo Clemente;
- CONSIDERATO** che a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione anche delle opere preventivate con prot. PG/2015/12826, la ditta Elco Service, Centro Assistenza Autorizzato Climaveneta con sede a Sassari in via Savoia 31, ha presentato il consuntivo (prot. AOUS 2015/13366 del 21/07/2015) relativo all'incarico ricevuto ammontante a € 5.800,00 + I.V.A. (€ 7.076,00 iva 22% compresa) e che tale importo, rapportato alla mano d'opera e ai componenti e materiali impiegati risulta congruo ed in linea con i prezzi correnti di mercato;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa **A507010104** denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del Bilancio 2015;

#### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta Elco Service con sede a Sassari in via Savoia 31 -P.Iva 02386400903, l'importo di € 7.076,00 per l'esecuzione dei lavori relativi ad Incarico urgente al centro assistenza tecnica autorizzata CLIMAVENETA per l'intervento su guasto relativo al ripristino funzionale del sistema di controllo elettronico (PLC) del gruppo refrigeratore n.2 modello FOCS a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato degli edifici delle Stecche Bianche;

- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato **“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta”** del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di **€ 7.076,00** iva 22% compresa;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z8815ADD83** e le clausole previste dalle suddette normative.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
**f.to Ing. Roberto Manca**

---

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata  Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO  Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____  Estensore: per. Ind. Antonio Mura	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria    f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria  _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 09/09/2015 per la durata di quindici giorni.	