



DETERMINAZIONE N° 429 DEL 09/09/2015

Oggetto: MATERNO INFANTILE – Riparazione in emergenza dell'impianto di produzione dell'acqua calda a servizio dei bagni ubicati presso l'U.O. di Ematologia, al sesto piano del palazzo Materno Infantile- CIG Z5C158B279

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. .
- DATO ATTO** che con nota del 27 aprile 2015, prot. NP/2015/873, il geom. Alberto Mario Paoletti è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti, in capo al Servizio Tecnico, di importo inferiore a € 40.000;
- CONSIDERATO** che in data 24 luglio 2015 è pervenuta a questo servizio la comunicazione in merito alla mancanza d'acqua calda sanitaria nei bagni dell'U.O. di Ematologia presso il palazzo Materno Infantile;
- DATO ATTO** che a seguito del sopralluogo svolto nella medesima data dal personale del Servizio Tecnico si è potuto appurare, preve le opportune verifiche, che il problema era causato dalla rottura improvvisa del boiler per la produzione di acqua calda installato negli stessi bagni;
- CONSIDERATO** che il Servizio Tecnico ha richiesto l'intervento urgente alla ditta Costec Srl, Z. I. Predda Niedda, str. 33 – Sassari, in quanto la stessa era già impegnata con personale e attrezzature in altre lavorazioni presso gli stabili;
- CONSTATATO** che la ditta Costec Srl, è prontamente intervenuta il giorno 24 luglio 2015 per riparare il sistema di produzione dell'acqua calda sanitaria a servizio dei bagni;

VISTO il consuntivo presentato dalla ditta esecutrice per €. 250,00 oltre iva di legge al 22%;

DATO ATTO che il Servizio Tecnico, in rapporto alla tipologia delle lavorazioni effettuate, ha valutato congruo ed in linea con i prezzi di mercato il costo del conto consuntivo presentato dalla ditta

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del Bilancio 2015.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI LIQUIDARE alla ditta Costec Srl, Z. I. Predda Niedda, str. 33, partita iva 01898900905, l'importo di € 250,00 oltre iva di legge per l'esecuzione dei lavori di riparazione in emergenza dell'impianto di produzione dell'acqua calda a servizio dei bagni ubicati presso l'U.O. di Ematologia, al sesto piano del palazzo Materno Infantile- CIG Z5C158B279;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" del Bilancio **2015**, è pari a un importo complessivo di €305,00 comprensivo d'iva di legge con aliquota al 22%;

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z5C158B279** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Geom. Michele Marongiu</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
<p>La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 09/09/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	