



DETERMINAZIONE N° 519 DEL 11/11/2015

Oggetto:STECCHIE BIANCHE – *LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO DELLA SICUREZZA SUI BOLLITORI DA 3000 LITRI DI ACQUA CALDA SANITARIA INSTALLATI PRESSO LA SOTTOCENTRALE DEI NUOVI PADIGLIONI CHIRURGICI NEL VIALE SAN PIETRO IN SASSARI - CIGZ9B1656023*

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
- PREMESSO** che presso la sottocentrale termica dei nuovi padiglioni chirurgici sono ubicati i due bollitori da 3000 litri per la produzione di acqua calda sanitaria da inviare ai vari servizi dei reparti e ambulatori dell'intero edificio;
- CONSIDERATO** che tali serbatoi hanno una doppia fonte di alimentazione termica in quanto possono essere alimentati sia con acqua calda usi termici sia con le condense recuperate dal circuito vapore;

CONSTATATO che il circuito di alimentazione dei due boiler che utilizza il calore di recupero delle condense del circuito vapore presenta l'elettrovalvola deviatrice, i termostati di regolazione della temperatura dell'acqua sanitaria all'interno dei boiler ed il vaso di espansione ormai danneggiati per obsolescenza e quindi non più in grado di garantire la sicurezza di funzionamento del circuito di produzione di acqua calda sanitaria come previsto dalle vigenti normative;

TENUTO CONTO che il circuito di recupero delle condense svolge anche la funzione di risparmio energetico poiché consente di tenere ferme le elettropompe di circolazione (e quindi allungare il ciclo di vita delle stesse) del fluido termico e, pertanto, conseguire economie sui consumi di energia elettrica e gasolio;

CONSIDERATO che al fine di ripristinare rapidamente l'esercizio in sicurezza del circuito recupero condense per l'alimentazione dei due boiler, il ServizioTecnico aziendale, con prot. PG/2015/16955 del 02/10/2015, ha richiesto di presentare apposita offerta economica per *"lavori urgenti per ripristino della sicurezza sui bollitori da 3000 litri di acqua calda sanitaria installati presso la sottocentrale dei nuovi padiglioni chirurgici nel viale san Pietro in Sassari - CIGZ9B1656023"* alle seguenti ditte :

EL.CO SERVICE SRL	Via Savoia 31	Sassari
INTER.TEC SRL	Via Mossa 10	Porto Torres
GIOBER SNC	Via Canepa 12	Alghero
BENCI&PAULESU SRL	Via Roma 70	Sassari
COSTEC SRL	Z.I. Predda Niedda STRADA 33	Sassari

STABILITO chela scadenza delle offerte era fissata per il giorno 07/10/2015;

CONSTATATO che è pervenuta un'unica offerta economica presentata dalla Ditta COSTEC Srl

RISCONTRATO che le ditte EL.CO SERVICE SRL, INTER.TEC SRL, GIOBER SNC e BENCI&PAULESU SRL non hanno presentato offerta economica;

CONSIDERATO che in data 09/10/2015 alle ore 12:00 presso la sede del Servizio Tecnico dell' A.O.U. di Sassari in via San Pietro 43, si è proceduto in presenza dell'autorità di gara nella persona del per. ind. Antonio Mura e del Sig. Raniero Vaira all'apertura delle offerte economiche pervenute;

DATO ATTO che per l'apertura delle offerte economiche è stato redatto apposito verbale che pur non essendo allegato al presente atto risulta comunque parte integrante e sostanziale dello stesso;

APPURATO che l'offerta economica presentata dalla Ditta COSTEC Srl corrisponde a € 2.900,00 oltre Iva di legge;

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del Bilancio 2015;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta **COSTEC Srl** con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda str. 33 -P.Iva 01898900905, l'importo di € **3.538,00** per l'esecuzione dei "Lavori urgenti per ripristino della sicurezza sui bollitori da 3000 litri di acqua calda sanitaria installati presso la sottocentrale dei nuovi padiglioni chirurgici nel viale san Pietro in Sassari - CIGZ9B1656023"
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" del Bilancio 2015, è pari a un importo complessivo di € **3.538,00** iva al 22% compresa;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIGZ9B1656023** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: per. Ind. Antonio Mura	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria _____
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 11/11/2015 per la durata di quindici giorni.	