



## **DETERMINAZIONE N° 258 DEL 19/04/2016**

**Oggetto: PALAZZO CLEMENTE - Incarico urgente per il ripristino funzionale e messa in sicurezza del sistema di sollevamento dell'impianto elevatore destinato al pubblico n° 115-28352 - CIG Z751930101**

---

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. .
- CONSIDERATO** che durante le verifiche mensili di manutenzione programmata da parte della ditta incaricata (Kone spa) è stato riscontrato un importante deterioramento del sistema di sollevamento (funi e puleggia) dell'impianto elevatore destinato al trasporto del pubblico n° 11528352, ubicato al Palazzo Clemente, scala 1; tale anomalia è stata indicata nel verbale di verifica mensile del 22.02.2016;
- CONSIDERATO** che a seguito della segnalazione, il Servizio Tecnico aziendale, con nota PG/2016/50410 del 25.02.2016, ha richiesto alla ditta manutentrice una relazione circa il funzionamento in sicurezza del predetto impianto elevatore e che la stessa, con nota inviata a mezzo PEC, ha ribadito la necessità della sostituzione completa del sistema di sollevamento (argano, funi puleggia) in quanto risalente all'anno di messa in servizio dell'ascensore, ovvero al 1973, ed essendo sottoposto a corse continue;

- CONSIDERATO** che per ragioni di sicurezza, pertanto, si rende necessario provvedere al ripristino funzionale del sistema di sollevamento dell'impianto elevatore;
- VISTO** il preventivon° 16IT15VEIO94060 rev. 04del 21.03.2016inviato dalla Ditta KONE spa, con sede a Pero (MI) via Figino, 41, indicante in €. 9.800,00 + iva l'importo proposto per l'esecuzione delle necessarie lavorazioni;
- DATO ATTO** che il Servizio Tecnico, in rapporto alla tipologia delle lavorazioni da effettuare, ha valutato congruo ed in linea con i prezzi di mercato il costo del consuntivo presentato dalla ditta KONE spa;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta " BDG\_S\_03 4 2016.

**D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla ditta **KONE spa** con sede a Pero (MI), Via Figino, 41 – 20016Pero (MI) -Partita Iva 05069070158, l'esecuzione dei lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza del sistema di sollevamento dell'impianto elevatore destinato al pubblico n° 115-28352, ubicato nel palazzo Clemente, scala 1;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" **BDG\_S\_03 4 2016** è pari a un importo complessivo di **€11.956,00** comprensivo d'iva di legge con aliquota al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z751930101**le clausole previste dalle suddette normative.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**f.to Ing. Roberto Manca**

\_\_\_\_\_

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata  Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO  Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____  Estensore: Geom. Michele Marongiu _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria  _____
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 19/04/2016 per la durata di quindici giorni.	