



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro 10, - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 452 DEL 12/07/2017

Oggetto	Lavori di installazione di un sistema di monitoraggio presenza Ossigeno presso il Laboratorio di Ematologia al piano terra del Palazzo Materno Infantile.– CIG Z2C1F357A6
Struttura	Servizio Tecnico
Responsabile di Struttura	Ing. Roberto Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Manca
Estensore	Ass. Tecnico Geom. Enrico Canu

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 5.515,32	A507010104"	"Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	2017

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Ing. Roberto Gino Manca)

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la Legge Regionale n° 23 del 17 Novembre 2014 Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012;
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016: "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23;
- DATO ATTO** che in data 01 Gennaio 2016 il presidio degli Ospedali denominati "Santissima Annunziata" è passato sotto la competenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico
- DATO ATTO** che è necessario procedere all'adeguamento alle norme di sicurezza del laboratorio di Ematologia provvedendo alla installazione di un sistema di monitoraggio di presenza Ossigeno completo di allarmi fuori porta, ventole di estrazione di emergenza, ripetizione di allarme in locale presidiato all'ingresso del Palazzo Materno Infantile presso la guardiania di edificio;
- DATO ATTO** che l'intervento non è derogabile per ragioni di sicurezza della struttura e degli utenti che ospita;
- CONSIDERATO** che il Servizio Tecnico ha chiesto di presentare offerta alla Se.Sa. srl, Tecnoctelsrl e IEM srl per la fornitura e posa in opera del sistema di monitoraggio di presenza Ossigeno;
- VISTA** l'offerta della ditta Se.Sa. srl del 30/06/2017 per la fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio di presenza Ossigeno completo di allarmi fuori porta, ventole di estrazione di emergenza, ripetizione di allarme in locale presidiato all'ingresso del Palazzo Materno Infantile presso la guardiania di edificio per un importo totale di € 5.349,10 esclusa l'i.v.a.;
- VISTA** l'offerta della ditta Tecnotel 28/06/2017 per la fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio di presenza Ossigeno completo di allarmi fuori porta, ventole di estrazione di emergenza, ripetizione di allarme in locale presidiato all'ingresso del Palazzo Materno Infantile presso la guardiania di edificio per un importo totale di € 5.200,00 esclusa l'i.v.a.;
- VISTA** l'offerta della ditta IEM srl del 30/06/2017 per la fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio di presenza Ossigeno completo di allarmi fuori porta, ventole di estrazione di emergenza, ripetizione di allarme in locale presidiato all'ingresso del Palazzo Materno Infantile presso la guardiania di edificio per un importo totale di € 4.520,75 esclusa l'i.v.a.;
- DATO ATTO** che per i suddetti lavori straordinari, è stato acquisito il codice **CIG Z2C1F357A6**

ATTESTATO

che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta" del bilancio 2017.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI LIQUIDARE

alla ditta **I.E.M. Impianti elettrici S.n.c.**, con sede in Sassari in Z. Ind. PreddaNiedda Nord, Strada 34/32 - P.I. 01236010904i lavori per la fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio di presenza Ossigeno completo di allarmi fuori porta, ventole di estrazione di emergenza, ripetizione di allarme in locale presidiato all'ingresso del Palazzo Materno Infantile presso la guardiania di edificio per un importo complessivo pari € 4.520,75 oltre IVA (€ 5.515,32 IVA compresa);

DI DARE ATTO

che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del bilancio 2017 è pari a un importo complessivo di € 5.515,32 comprensivo d'iva di legge al 22%;

DI COMUNICARE

copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE

la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il codice **CIG Z2C1F357A6e** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Servizio Tecnico Sigla Responsabile: Ing. Roberto Gino Manca _____ Estensore: Ass. Tecnico Geom. Enrico Canu	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 12/07/2017 per la durata di quindici giorni Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu) _____	