



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 887 DEL 28/10/2019

Oggetto	Adeguamento alle prescrizioni del servizio di prevenzione e protezione per il sistema di rilevazione ed allarme presenza ossigeno del laboratorio di Ematologia al piano terra del Palazzo Materno Infantile - CIG Y572A3774F
Struttura	S.C. Edile Impianti e Patrimonio
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Ass. Tecnico Geom. Enrico Canu

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 1.912,81	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	BDG_S_03 2019

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Direttore della S.C. Edile Impianti e Patrimonio

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.).... con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- VISTA** la Deliberazione n° 527/2019 del 28/06/2019 con la quale viene autorizzato l'affidamento alla Ditta Se.Sa. srl di Salvatore Sechi il servizio di conduzione, manutenzione ordinaria conservativa, straordinaria e in emergenza degli impianti gas medicinali (Ossigeno, Aria, Protossido d'Azoto, Anidride Carbonica, Ossido Nitrico), di aspirazione endocavitaria, di evacuazione gas anestetici a servizio degli ospedali, delle relative centrali di produzione e decompressione e dei gas tecnici dei laboratori, comprese le relative centrali, presenti nei fabbricati dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari";
- VISTO** l'art. 1 lettera B del Capitolato Tecnico di Appalto relativo servizio di conduzione, manutenzione ordinaria conservativa, straordinaria e in emergenza degli impianti gas medicinali (Ossigeno, Aria, Protossido d'Azoto, Anidride Carbonica, Ossido Nitrico), di aspirazione endocavitaria, di evacuazione gas anestetici a servizio degli ospedali, delle relative centrali di produzione e decompressione e dei gas tecnici dei laboratori, comprese le relative centrali, presenti nei fabbricati dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari";
- DATO ATTO** che come da prescrizione ricevuta dal Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione si è provveduto all'adeguamento del sistema di rilevazione ed allarme di presenza ossigeno del laboratorio di Ematologia sito al piano terra del Palazzo Materno Infantile;
- CONSIDERATO** che le norme sulla sicurezza dei laboratori criogenici, vista la presenza di tank di azoto liquido, prevedono l'installazione e la manutenzione di sistemi di rilevazione ed allarme di presenza ossigeno e, considerato che il sistema presente nel laboratorio presentava malfunzionamenti, è stato necessario incaricare con la massima urgenza la ditta manuttrice per l'immediata verifica e ripristino del sistema;
- DATO ATTO** che è stato necessario la sostituzione del rilevatore esistente e, come da prescrizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'aggiunta di un ulteriore rilevatore di avviamento manuale delle ventole di estrazione aria, ed è stata incaricata la ditta SE.SA. di Salvatore Sechi per l'immediato ripristino del sistema;
- DATO ATTO** che tali interventi non sono compresi fra gli oneri a carico dell'appaltatore nel contratto di conduzione e manutenzione degli impianti dei gas medicinali dell'Azienda;

- VISTA** l'offerta IMP 02519 del 16/10/2019, per i lavori di installazione di un selettore a chiave di avvio della ventola di estrazione dell'aria e la fornitura di un nuovo rilevatore di presenza ossigeno, compresa la sostituzione dell'esistente, per un importo totale di € 1.520,00 esclusa l'i.v.a. ed esclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 47,88 esclusa i.v.a.;
- CONSIDERATO** che per ragioni di sicurezza e continuità dell'attività assistenziale, considerato che è necessario garantire l'accesso degli operatori all'interno del laboratorio nella massima sicurezza, è stato necessario intervenire nel più breve tempo possibile,
- DATO ATTO** che per i suddetti lavori straordinari, è stato acquisito il codice **CIG Y572A3774F** e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'Amministrazione, il versamento a favore dell'ANAC;
- DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (*Durc on line*) numero protocollo INAIL_15403537 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" BDG_S_03 del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo a lavoro inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- VISTA** la deliberazione n° 7 adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 14/01/2019;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AAFIDARE** alla ditta Se.Sa srl di Salvatore Sechi con sede in Porto Torres, Via del Mirto 10, - P.I. 02308550900, i lavori relativi all'intervento di adeguamento alle prescrizioni del servizio di prevenzione e protezione per il sistema di rilevazione ed allarme presenza ossigeno del laboratorio di Ematologia al piano terra del Palazzo Materno Infantile per un importo complessivo pari € 1.567,88 oltre IVA (€ 1.912,81 IVA compresa);
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" **BDG_S_03 2019** è pari a un importo complessivo di **€ 1.912,81** comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y572A3774F** le clausole previste dalle suddette normative.

Il Direttore della S.C. Edile Impianti e Patrimonio
f.to Ing. Roberto Manca

--	--

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: S.C. Edile Impianti e Patrimonio</p> <p>Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore: ass. tecnico Geom. Enrico Canu</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 28/10/2019 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile della SC Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	