



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 117 DEL 08 / 02 / 2022

OGGETTO	Lavori in emergenza per il ripristino del sistema di telemetria del serbatoio di Ossigeno del P.O. Santissima Annunziata - CIG Y0E34EBDCE - MePA T.D. n. 2003107/2022
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio	
ESTENSORE	Ing. Roberto Gino Manca	
PROPOSTA N.	PDET/2022/111	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI NO

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 08/02/2022 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

**Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio
(Ing. Roberto Gino Manca)**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con la deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 6/03/2019 sono state modificate ed integrate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC “Edile, Impianti e Patrimonio”, per la SSD “Ingegneria Clinica” e per la SSD “Nuovo Ospedale – Fondi FSC”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- VISTA** la nota prot. PG/2022/99 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”;
- CONSIDERATO** che è necessario procedere con urgenza alla sostituzione del sistema di telemetria del serbatoio criogenico del Palazzo Santissima Annunziata, danneggiato irrimediabilmente da uno dei ripetuti sbalzi di tensione registrati nell’ultima settimana di gennaio c.a.;
- CONSIDERATO** che la SAPIO Life Srl ha in carico la fornitura dell’Ossigeno per il Presidio e mediante il sistema di telemetria monitora costantemente il livello di Ossigeno nel serbatoio;
- DATO ATTO** che la Sapio Life Srl, consultata al fine della presentazione di apposito preventivo di spesa, ha stimato in € 6 255,00 il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori;
- VERIFICATO** che presso al momento, per tale tipologia di intervento, non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP e/o dalla Centrale Regionale di Committenza;
- DATO ATTO** che, sul portale “*acquistinretepa*” di Consip, è stata attivata la T.D. n. 2003107/2022 con l’O.E. SAPIO Life Srl finalizzata ad acquisire offerta, in conformità al preventivo precedentemente presentato, per il successivo affidamento diretto delle lavorazioni;
- VISTA** la proposta economica presentata dall’Operatore Economico nella quale per l’esecuzione degli indispensabili interventi viene chiesto un corrispettivo pari a € 6.250,00 oltre Iva di legge;
- CONSIDERATO** che tale proposta è ritenuta congrua per l’esecuzione di tali opere;
- ESAMINATA** e validata la documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta economica;
- CONSIDERATO** che sono stati avviati i controlli relativi al possesso dei requisiti dichiarati e che al momento non sussistono motivi ostativi all’affidamento;
- RITENUTO** di poter procedere all’affidamento all’O.E. dell’incarico per l’esecuzione degli interventi;

DATO ATTO	che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (<i>Durc on line</i>) INAIL_31334416 e che lo stesso risulta REGOLARE;
DATO ATTO	che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il CIG Y0E34EBDCE per le lavorazioni in oggetto e che, stante l'importo del lavoro, non è dovuto, da parte di questa Azienda, il versamento a favore dell'ANAC;
RISCONTRATO	che l'importo totale dell'affidamento risulta essere pari a € 7.625,00 Iva compresa;
RITENUTO	che la spesa complessiva di cui al presente atto debba gravare sul conto di costo A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" BDG_S_03 2022 ove è stata prevista sufficiente disponibilità;
CONSIDERATO	che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
VISTO	l'art. 1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

DI AFFIDARE	alla Sapio Life Srl , con sede in Via Silvio Pellico n. 48 20900 Monza (MB) – P. Iva 02006400960, l'incarico per l'esecuzione delle lavorazioni indicate in oggetto per l'importo di € 6.250,00 oltre Iva di legge;
DI DARE ATTO	che la spesa di cui al presente atto, pari a totali € 7.625,00 Iva compresa, graverà sul conto di spesa A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" BDG_S_03 2022 ove è stata prevista sufficiente disponibilità;
DI PROCEDERE	alla liquidazione di quanto dovuto, a seguito della completa realizzazione dell'incarico ricevuto e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, senza l'adozione di ulteriore atto determinativo;
DI INFORMARE	la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il CIG Y0E34EBDCE le clausole previste dalle suddette normative;

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO