



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 681 DEL 08/08/2022

OGGETTO	Lavori edili di messa in sicurezza effettuati presso le sale parto del Materno Infantile dell'A.O.U. di Sassari - CIG YD93729FA0 - Liquidazione spettanze alla PROJEC.T. IN S.R.L.S. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento
----------------	--

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio	
ESTENSORE	Ing. Stefano Noce	
PROPOSTA N.	PDET/2022/696	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI NO

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 09/08/2022 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la S.C. “Edile, Impianti e Patrimonio”;
- VISTA** la nota prot. PG/2022/99 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”;
- CONSIDERATO** che in data 12 luglio, nella sala parto ubicata al 4° piano del Materno Infantile, a seguito di ispezione dei tecnici della Struttura è stata riscontrata la presenza di lesioni nel solaio che avrebbero potuto comportare situazioni di pericolo dovute al distacco e caduta di porzioni inferiori dello stesso (fenomeno dello sfondellamento);
- CONSIDERATO** che l’accertamento di tali insufficienti condizioni statiche del controsoffitto ha comportato l’immediata chiusura per inagibilità della sala parto;
- CONSIDERATO** che la messa in sicurezza del controsoffitto, eseguita mediante demolizione delle porzioni in distacco (tavole e porzione inferiore delle travi) ha eliminato il pericolo di sfondellamento limitatamente al solo controsoffitto;
- CONSIDERATO** che l’intradosso del solaio superiore presenta anch’esso segni di deterioramento e richiede uno specifico intervento di messa in sicurezza urgente mediante la fornitura e posa in opera di un controsoffitto anti-sfondellamento;
- DATO ATTO** che per l’esecuzione degli urgenti ed indispensabili lavori di messa in sicurezza dei solai è stata interpellata la PROJEC.T. IN Srls con sede in Sassari che è prontamente intervenuta;
- DATO ATTO** che la PROJEC.T. IN S.R.L.S., a seguito dell’esecuzione dei lavori affidati, ha presentato il consuntivo dettagliato di spesa (prot. AOUS PG/2022/11963 del 25/07/2022) per un importo totale € 7.858,00 oltre Iva di legge;
- RITENUTO** che tale consuntivo, rapportato alla manodopera e ai materiali utilizzati sia congruo ed in linea con i prezzi correnti di mercato;
- DATO ATTO** che a seguito dell’esecuzione delle lavorazioni è stato redatto apposito certificato di regolare esecuzione che pur non essendo allegato al presente atto è parte integrante e sostanziale del medesimo;
- CONSIDERATO** che per tale procedura è stato attivato il CIG YD93729FA0;

- CONSIDERATO** che sono stati avviati i controlli relativi al possesso dei requisiti dichiarati e che al momento non sussistono motivi ostativi all'affidamento;
- DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc on line) in data 29/04/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- RITENUTO** che la spesa pari a € 7.858,00 oltre Iva di legge debba gravare sul conto di costo A507010103 denominato "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta" del BDG_S_24 2022 "Budget Sicurezza";
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale;
- VISTO** l'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11 settembre 2020, n. 120;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AUTORIZZARE** a contrarre e contestualmente ratificare l'affidamento conferito all'O.E. **PROJEC.T. IN S.R.L.S.**, con sede in Sassari (SS) Via Flavio Busonera n.7 – P. Iva 02684340900, per l'esecuzione in emergenza dei lavori di fornitura e posa in opera di controsoffitto antisfondellamento presso la sala parto ubicata al 4° piano del Materno Infantile per l'importo di € 7.858,00 oltre Iva di legge;
- DI DARE ATTO** che la spesa totale di cui al presente atto, pari **€ 9.586,76** Iva compresa, graverà sul conto di spesa **A507010103** denominato "**Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta**" del **BDG_S_24 2022** "Budget Sicurezza";
- DI PROCEDERE** alla liquidazione di quanto dovuto, dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc. ...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG YD93729FA0** le clausole previste dalle suddette normative.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO