



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1143 DEL 29 / 12 / 2022

OGGETTO	Lavori di somma urgenza per l'alimentazione con gruppi elettrogeni e la fornitura di componenti mt presso la cabina elettrica MT/BT "Palazzo Rosso" a servizio del PO SS Annunziata. Liquidazione spettanze per esecuzione intervento – CIG YD239517EB
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio	
ESTENSORE	Ing. Roberto Gino Manca	
PROPOSTA N.	PDET/2022/1198	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal <u>29/12/2022</u> per la durata di quindici giorni		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio
Ing. Roberto Gino Manca

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC Edile, Impianti e Patrimonio;
- VISTA** la nota prot. PG/2022/99 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate;
- DATO ATTO** che nella tarda serata del 2/12/2022 e nella successiva giornata del 3/12/2022 si sono verificati alcuni gravi guasti (cortocircuito nei quadri di Media Tensione) nella cabina elettrica MT/BT “Palazzo Rosso” a servizio del PO SS Annunziata, edificio nel quale hanno sede le sale operatorie e la rianimazione, oltre diversi reparti di degenza;
- DATO ATTO** che la CARBOTERMO S.p.a. affidataria dei servizi manutentivi degli impianti elettrici del complesso clinico ospedaliero aziendale, immediatamente intervenuta, non disponeva tuttavia delle necessarie attrezzature e professionalità per verificare le cause del guasto e porre in essere i necessari interventi di riparazione nella Cabina elettrica in avaria;
- DATO ATTO** che stante la gravissima situazione di rischio per le attività sanitarie, il sottoscritto Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio, secondo quanto previsto all’Art. 163 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ha formalizzato la richiesta di intervento immediato all’O.E. ARGHITTU Snc, con sede in Z.I. Predda Niedda Nord Strada 32 - 07100 Sassari, ditta specializzata del settore, con maestranze qualificate e idonei mezzi, per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per l’alimentazione con gruppi elettrogeni e la fornitura di componenti mt di cabina presso la cabina elettrica MT/BT “Palazzo Rosso” a servizio del PO SS Annunziata;
- DATO ATTO** che la fornitura temporanea di gruppi elettrogeni è stata necessaria al fine di limitare il disservizio in alcuni impianti del PO SS Annunziata non serviti dai gruppi elettrogeni di emergenza dell’ospedale, sino alla completa riattivazione della cabina elettrica in avaria;
- DATO ATTO** che l’O.E. ARGHITTU Snc è prontamente intervenuto per l’esecuzione delle lavorazioni richieste;

- DATO ATTO** che il sottoscritto, conclusa la fase emergenziale, ha richiesto all'O.E. ARGHITTU Snc, con mail in data 5/12/2022 conservata agli atti del procedimento, di produrre il consuntivo delle lavorazioni eseguite nell'ambito dell'emergenza.
- DATO ATTO** che l'O.E. ha presentato in data 23/12/2022 (Prot. PG/2022/20285) il consuntivo il cui ammontare, comprensivo di materiali, manodopera, ammonta a complessivi € 12.472,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 15.215,84 IVA compresa;
- DATO ATTO** che l'importo a consuntivo risulta essere congruo ed in linea con i vigenti prezzi di mercato e che pertanto lo stesso può essere liquidato all'appaltatore;
- RITENUTO** che la spesa di € 15.215,84 debba trovare copertura sul BGD_S_24 "Budget Sicurezza", conto di costo A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" esercizio 2022;
- ACCERTATA** la regolarità e completezza delle opere eseguite dalla ditta incaricata in somma urgenza;
- CONSIDERATO** che per tale procedura è stato attivato il CIG YD239517EB;
- DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc on line) INAIL_35184389 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI RATIFICARE** l'incarico conferito in somma urgenza il 7/06/2022 dall'Ing. Manca all'O.E. ARGHITTU Snc, con sede in Z.I. Predda Niedda Nord Strada 32 - 07100 Sassari - Partita IVA 01658160906, per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture necessarie per il ripristino funzionale della cabina elettrica MT/BT del "Palazzo Rosso" a servizio del PO SS Annunziata;
- DI AUTORIZZARE** il pagamento al suddetto O.E. del corrispettivo determinato a consuntivo in € 12.472,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 15.215,84 IVA compresa;
- DI DARE ATTO** che la spesa del presente atto, pari a totali € 15.215,84 Iva compresa, graverà sul BGD_S_24 "Budget Sicurezza", conto di costo A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" esercizio 2022;
- DI PROCEDERE** alla liquidazione di quanto dovuto, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, senza l'adozione di ulteriore atto determinativo;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG YD239517EB** le clausole previste dalle suddette normative.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO