



DETERMINAZIONE N° 256 DEL 14/06/2013

Oggetto: PALAZZO CLEMENTE – SEZIONE DI SENOLOGIA – Lavori urgenti di manutenzione dell'impianto di condizionamento ed installazione di un condizionatore autonomo a servizio della sala mammografo presso la sezione di Senologia al piano terra dell'edificio. – CIG Z800A115B8

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99.
- VISTO** il D.Lgs. 517/99.
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007.
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125.
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA.
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti di € 40.000,00.
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
- PREMESSO** che al piano terra della sezione di Senologia è presente la sala per gli esami mammografici e che all'interno della stessa è stato sostituito alla fine del 2012 il mammografo digitale esistente con uno di nuova generazione.
- CONSIDERATO** che il nuovo apparecchio rispetto al precedente risulta più potente e che tale aumento di potenza comporta una maggior quota di calore da smaltire all'interno dell'ambiente.
- CONSIDERATO** che in diverse occasioni, come segnalato dai responsabili della sezione in oggetto, il mammografo ha subito diversi blocchi di funzionamento dovuti all'alta temperatura raggiunta in ambiente, conseguenza diretta del calore rilasciato durante il funzionamento dello stesso.

- VISTA** la richiesta pervenuta in data 22/04/2013 dall' U.O. di Scienze Radiologiche.
- CONSIDERATO** che l'impianto di condizionamento esistente all'interno della sala mammografo risulta collegato all'impianto centralizzato dell'edificio e pertanto la climatizzazione della sala è in funzione del ciclo di funzionamento stagionale di riscaldamento/condizionamento dello stesso.
- CONSIDERATO** che il nuovo apparecchio mammografo sprigiona durante il funzionamento elevate quantità di calore che necessita di essere smaltito, al fine di evitare che l'alta temperatura venutasi a creare all'interno dell'ambiente blocchi il funzionamento dell'apparecchiatura.
- CONSIDERATO** che anche durante la stagione invernale, stante il calore rilasciato dall'apparecchio radiologico, è necessario ricorrere al rinfrescamento del locale.
- CONSIDERATO** che durante la stagione invernale, quando l'impianto di condizionamento centralizzato funziona in ciclo di riscaldamento, non risulta possibile raffreddare il locale mammografo.
- CONSIDERATO** che per climatizzare la sala mammografo in maniera indipendente risulta necessario installare un condizionatore autonomo dedicato.
- CONSIDERATO** che le alte temperature ambiente oltre a causare diversi blocchi dell'apparecchio hanno creato seri disagi ai pazienti in attesa e durante lo svolgimento dell'attività sanitaria con blocco degli esami medici.
- CONSTATATA** la necessità di provvedere rapidamente all'installazione di un sistema capace di tenere sotto controllo la temperatura all'interno dell'ambiente ed evitare che la stessa raggiunga livelli tali da comportare il blocco di funzionamento dell'apparecchio radiologico.
- TENUTO CONTO** che il Servizio Tecnico Aziendale, con prot. PG/2013/10714 del 09/05/2013, ha conferito incarico alla ditta Posadinu Salvatore Ignazio per "Lavori urgenti di manutenzione dell'impianto di condizionamento ed installazione di un condizionatore autonomo a servizio della sala mammografo presso la sezione di Senologia al piano terra dell'edificio".
- TENUTO CONTO** che il costo a consuntivo (vedi protocollo AOUS 2013/11716 del 21/05/2013) presentato dalla ditta POSADINU SALVATORE IGNAZIO, con sede in z.ind. Predda Niedda strada 40 a Sassari, ammonta a € 1.250,00 I.V.A esclusa (€ 1.512,50 I.V.A al 21% compresa) e che l'importo, rapportato alla tipologia di lavorazione ed ai materiali utilizzati, risulta congruo ed in linea con i prezzi di mercato.
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice CIG Z800A115B8 per quanto riportato in oggetto e che stante l'importo dell'appalto non è dovuto, da parte dell'amministrazione, alcun versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta " del Bilancio 2013.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta "POSADINU SALVATORE IGNAZIO, con sede in z.ind. Predda Niedda strada 40 a Sassari, le competenze per l'esecuzione dei lavori urgenti indicati in premessa eseguiti presso la sezione di Senologia - CIG Z800A115B8
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di iva, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 050 70 10 103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 1.512,50;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il codice CIG Z800A115B8 e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

| | |
|---|--|
| Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: per.ind. Antonio Mura _____ | Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____ |
| La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 14/06/2013 per la durata di quindici giorni. | |