



DETERMINAZIONE N° 735 DEL 27/09/2016

**Oggetto: Intervento per lo spostamento di una presa di aria compressa presso l'U.O. di Gastroenterologia del al piano primo del SS Annunziata
CIG Z251B3AA73**

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "*Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc.*" prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico.
- VISTA** la Legge Regionale n° 23 del 17 Novembre 2014 Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012;
- DATO ATTO** che in data 01 Gennaio 2016 il presidio degli Ospedali denominati "Santissima Annunziata" è passato sotto la competenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria;
- DATO ATTO** che in seguito alla richiesta del Dott. Luigi Cugia, Direttore dell'Unità Operativa di Gastroenterologia ubicata al primo piano del SS Annunziata, con la quale si chiede lo spostamento della presa di aria compressa utilizzata per le attività di pulizia dello strumentario in quanto impedisce la chiusura della porta di comunicazione e disturba l'attività dei medici durante le visite dei pazienti, si è provveduto ad eseguire un sopralluogo per valutare la fattibilità dell'intervento;
- RITENUTO** necessario, come concordato con il Direttore dell'U.O., provvedere allo spostamento della stessa all'interno dell'ambiente utilizzato dal personale per la pulizia dello strumentario, realizzando una porzione di impianto provvisto di valvola di non ritorno, così come dettato dalla normativa;
- DATO ATTO** che su richiesta del Servizio Tecnico la ditta conduttrice e manuttrice degli impianti, Sapio Life, ha verificato i lavori da eseguire fornendo una offerta per lo spostamento della presa di aria compressa provvista di valvola di non ritorno e portatubo a parete,

così come previsto dalle norme in materia, applicando lo stesso ribasso d'asta proposto in sede di gara per la manutenzione degli impianti pari al 27,000%;

DATO ATTO

che la ditta manutentrice degli impianti Sapio Life srl ha quantificato l'esecuzione dei lavori di spostamento della presa di aria compressa dell'U.O. di Gastroenterologia presentando apposito preventivo, per un importo di € 132,89 oltre Iva di legge;

DATO ATTO

che l'offerta presentata dalla ditta è congrua per i lavori da eseguire;

DATO ATTO

che per i suddetti lavori programmati, è stato acquisito il CIG Z251B3AA73 e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'ANAC;

ATTESTATO

che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" BDG_S_03 4 2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE

alla ditta **Sapio Life s.r.l.**, con sede a Monza in Via S. Pellico 48 - P.I. 02006400960, appaltatrice del Servizio di conduzione e manutenzione, l'intervento di spostamento della presa di aria compressa presso l'U.O. di Gastroenterologia al piano primo del SS Annunziata, per un importo pari ad € 132,89 oltre IVA;

DI DARE ATTO

che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" BDG_S_03 4 2016**, è pari a un importo complessivo di € 162,13 Iva di legge compresa;

DI INFORMARE

la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z251B3AA73** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Geom. Enrico Canu	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria _____
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 27/09/2016 per la durata di quindici giorni.	