



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



*Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 703 DEL 03/11/2017**

<b>Oggetto</b>	Lavori urgenti relativi al ripristino funzionale del gruppo refrigeratore d'acqua da 370 kW marca MTA a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato dell'edificio delle Malattie Infettive dell'AOU di Sassari <b>CIG Z342058330</b>
<b>Struttura</b>	Servizio Tecnico
<b>Responsabile di Struttura</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Estensore</b>	p.ind. Antonio Mura

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 732,00	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	2017

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) ..... con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- CONSIDERATO** che in data 04.07.2017 la Soc. Modus FM, attuale manutentrice degli impianti tecnologici dell' AOU di Sassari, in seguito alle operazioni di manutenzione ordinaria sulle macchine di condizionamento, ha segnalato, con intervento n.2517 sul portale informatico delle manutenzioni, il malfunzionamento e la scarsa efficienza del gruppo refrigeratore da 370 kW marca MTA installato al piano copertura dell'edificio delle Malattie Infettive ed a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato dell'intero stabile;
- CONSIDERATO** che il refrigeratore in oggetto insieme ad un secondo gruppo frigorifero con potenza di 470 kW risultano gli unici sistemi per il condizionamento estivo dello stabile;
- CONSIDERATO** che durante la stagione estiva, nei periodi di picco di massima delle temperature esterne è necessario il contemporaneo funzionamento di entrambi i gruppi frigoriferi per garantire la climatizzazione di degenze, laboratori e ambulatori dell'intero stabile;
- TENUTO CONTO** dell'urgenza e della necessità di ripristinare rapidamente il regolare funzionamento del gruppo refrigeratore in oggetto;
- DATO ATTO** che, questo Servizio Tecnico, con protocollo PG/2017/14753 del 05/07/2017, ha provveduto a richiedere un intervento in urgenza alla ditta Air Confort Sardo snc, poiché centro assistenza autorizzato MTA, al fine di ripristinare l'efficienza funzionale del gruppo frigorifero;
- TENUTO CONTO** che durante l'effettuazione dell'intervento richiesto la ditta Air Confort Sardo ha riscontrato il danneggiamento del pannello elettronico di gestione della macchina, che di fatto non consentiva l'impostazione dei parametri per il funzionamento del gruppo frigo;
- DATO ATTO** che la stessa ditta ha presentato preventivo di spesa (PG/16022 del 21.07.2017) per la sostituzione del componente danneggiato per un importo di € **600,00** oltre IVA di legge;
- CONSIDERATO** che tale preventivo di spesa, rapportato alla manodopera, al tipo di lavorazione eseguita e ai materiali utilizzati è stato ritenuto congruo ed in linea con i prezzi correnti di mercato;
- CONSIDERATO** che tali lavorazioni sono state autorizzate dal Servizio Tecnico aziendale;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono da ricomprendere nel **CIG Z342058330**
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto debba rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del corrente esercizio finanziario;

- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto comporta il superamento del livello di finanziamento attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria pari a 274 Meuro (Comunicazione RAS Prot. 22765 del 18 agosto 2016 poi aggiornato con Delibera Giunta Regionale n. 27/12 del 2017);
- PRESO ATTO** che l'entità del finanziamento è stato definito in prima applicazione ed attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria provvisoriamente al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;
- PRESO ATTO** che la Regione Sardegna, in risposta alla comunicazione di questa A.O.U. prot. n. PG/2017/13458 del 15 giugno 2017, ha confermato la natura provvisoria dell'assegnazione che non è sufficiente a coprire integralmente i costi;
- PRESO ATTO** che con la stessa nota la Regione Sardegna ha autorizzato l'A.O.U. "ad effettuare spese per un valore massimo del target" determinato dalla Regione Sardegna con nota 6149 del 2 marzo 2017 in 288,8 Meuro (BZ9999 obiettivo 2017);
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa,

- DI LIQUIDARE** alla ditta **Air Confort Sardo snc** con sede a Sassari via Caprera 1/B – P.Iva 01546180900, l'importo di € 600,00 oltre Iva di legge per l'esecuzione dei lavori urgenti relativi al ripristino funzionale del gruppo refrigeratore d'acqua da 370 kW marca MTA a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato dell'edificio delle Malattie Infettive dell'AOU di Sassari;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato **"Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" BDG\_S\_03 2017**, è pari a un importo complessivo di **€ 732,00** comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z342058330** le clausole previste dalle suddette normative.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

f.to Ing. Roberto Manca

---

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio Tecnico</p> <p>Sigla Responsabile: ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore P.I Antonio Mura</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 03/11/2017 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	