



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 746 DEL 15.11.2017

Oggetto	Fornitura e posa di una rastrelliera per bombole di aria compressa della centrale di produzione aria dei Padiglioni Chirurgici – CIG Z1D2079C2B
Struttura	Servizio Tecnico
Responsabile di Struttura	Ing. Roberto Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Manca
Estensore	Ass. Tecnico Geom. Enrico Canu

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 90,65	A507010104	"Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	2017

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Ing. Roberto Gino Manca)

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11/08/2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la Legge Regionale n° 23 del 17 novembre 2014 Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012;
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016: "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23;
- DATO ATTO** che in data 01 gennaio 2016 il presidio degli Ospedali denominati "Santissima Annunziata" è passato sotto la competenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico
- VISTA** la Deliberazione n° 3/2017 del 20/01/2017 con la quale viene autorizzato l'affidamento alla Ditta Se.Sa. srl di Salvatore Sechi il servizio di conduzione, manutenzione ordinaria conservativa, straordinaria e in emergenza degli impianti gas medicinali (Ossigeno, Aria, Protossido d'Azoto, Anidride Carbonica, Ossido Nitrico), di aspirazione endocavitaria, di evacuazione gas anestetici a servizio degli ospedali, delle relative centrali di produzione e decompressione e dei gas tecnici dei laboratori, comprese le relative centrali, presenti nei fabbricati delle "Cliniche San Pietro" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, site in viale San Pietro";
- VISTO** l'art. 1 lettera B del Capitolato Tecnico di Appalto relativo servizio di conduzione, manutenzione ordinaria conservativa, straordinaria e in emergenza degli impianti gas medicinali (Ossigeno, Aria, Protossido d'Azoto, Anidride Carbonica, Ossido Nitrico), di aspirazione endocavitaria, di evacuazione gas anestetici a servizio degli ospedali, delle relative centrali di produzione e decompressione e dei gas tecnici dei laboratori, comprese le relative centrali, presenti nei fabbricati delle "Cliniche San Pietro" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, site in viale San Pietro";
- DATO ATTO** che per la messa in sicurezza delle bombole presenti all'esterno della centrale di produzione aria dei padiglioni chirurgici utilizzate come quarta fonte è necessario installare nell'immediato una rastrelliera che assicuri le bombole in posizione verticale;

- DATO ATTO** che non è possibile indugiare nell'esecuzione dell'intervento in quanto indispensabile per la pubblica sicurezza;
- DATO ATTO** che tali interventi non sono compresi fra gli oneri a carico dell'appaltatore nel contratto di conduzione e manutenzione degli impianti dei gas medicinali dell'Azienda;
- CONSIDERATO** che l'importo per la fornitura e posa in opera della rastrelliera per bombole di aria come previsto dal capitolato speciale di appalto all'art. 14 è compensato all'appaltatore sulla base dei listini ufficiali decurtati del ribasso d'asta;
- VISTO** il rapportino n° 1422/1 relativo all'intervento ed al successivo consuntivo per la fornitura e posa in opera di rastrelliera per cinque bombole per un importo totale di € 74,31 esclusa l'i.v.a.;
- DATO ATTO** che per i suddetti lavori straordinari, è stato acquisito il codice **CIG Z1D2079C2B** e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta" del bilancio 2017.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla ditta **Se.Sa srl di Salvatore Sechi** con sede in Porto Torres, Via del Mirto 10, - P.I. 02308550900, appaltatrice del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria conservativa, straordinaria e in emergenza degli impianti gas medicinali (Ossigeno, Aria, Protossido d'Azoto, Anidride Carbonica, Ossido Nitrico), di aspirazione endocavitaria, di evacuazione gas anestetici a servizio degli ospedali, delle relative centrali di produzione e decompressione e dei gas tecnici dei laboratori, comprese le relative centrali, presenti nei fabbricati delle "Cliniche San Pietro" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, site in viale San Pietro", la fornitura e posa di una rastrelliera per cinque bombole di ari a compressa presso la centrale di produzione aria dei Padiglioni Chirurgici per un importo complessivo pari € 74,31 oltre IVA (€ 90,65 IVA compresa);
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del bilancio 2017 è pari a un importo complessivo di € 90,65 comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il codice **CIG Z1D2079C2B** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio Tecnico Sigla Responsabile: Ing. Roberto Gino Manca _____</p> <p>Estensore: Ass. Tecnico Geom. Enrico Canu</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 15.11.2017. per la durata di quindici giorni</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas) _____</p>	