



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 478 DEL 13/08/2018

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria delle catene filtranti n°1 e 2 della centrale di aria compressa del Palazzo Santissima Annunziata - CIG Y75249D1B8
Struttura	Servizio Edile, Impianti e Patrimonio
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Geom. Enrico Canu

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 13.850,88	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	2018

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Direttore del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico (ora Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio) ;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che la ditta Sapio Life, aggiudicataria dell'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti gas medicali del plesso ospedaliero SS Annunziata, ha comunicato la necessità di eseguire la manutenzione straordinaria delle catene filtranti 1 e 2 della centrale di produzione di aria compressa medica del Palazzo SS Annunziata, con conseguente sostituzione di elementi filtranti e filtri per la separazione aria/olio;
- CONDIDERATO** che l'intervento ha carattere di urgenza in quanto è indispensabile per assicurare la corretta produzione di aria compressa medica nel rispetto dei parametri imposti dalla farmacopea ufficiale;
- DATO ATTO** che tali interventi non sono compresi fra gli oneri a carico dell'appaltatore nel contratto di conduzione e manutenzione degli impianti dei gas medicinali dell'Azienda, in quanto la durata dei filtri e la loro sostituzione non è prevedibile come cadenza dipendendo la stessa dalle condizioni dell'impianto e dai consumi di aria;
- CONSIDERATO** che per ragioni di sicurezza e continuità degli interventi di manutenzione è opportuna che la sostituzione delle catene filtranti sia eseguita dalla stessa società che esegue la manutenzione giornaliera degli impianti;
- DATO ATTO** che dovendo, la ditta produttrice e manuttrice dell'intera rete di produzione e distribuzione, assicurare e garantire la produzione di aria compressa nei limiti e requisiti imposti dalle normative vigenti, UNI 7396-1 (All. G.2.1 ed All. G.2.2) oltre alle norme in materia dei principi di produzione di fabbricazione di medicinali ad uso umano (direttiva Europea 2001 /83 CE e direttiva Europea 2003/94 CE), si rende necessario affidare i lavori di manutenzione straordinaria delle catene filtranti, secondo quanto previsto dai manuali tecnici, alla stessa Sapio Life;
- VISTA** l'offerta 151/2018 rev 0 del 31/05/2018, per la sostituzione completa di tutti gli elementi di filtraggio delle catene filtranti della centrale di produzione dell'aria compressa medica del Palazzo SS Annunziata per un importo totale di € 5.615,55 esclusa l'i.v.a. per ciascuna catena filtrante, per un totale decurtato del 2%, inclusi gli oneri per la sicurezza, pari ad € 11.353,18 oltre l'i.v.a. di legge;
- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il **CIG Y75249D1B8**;

- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **A507010104** denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza;
- PRESO ATTO** di quanto comunicato alla RAS in tema di coperture finanziarie con prot. PG/2018/8734 del 19/4/2018.
- VISTO** l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla ditta Sapio Life s.r.l. con sede in Monza in Via S. Pellico 48, P.I. 02006400960, l’intervento di manutenzione straordinaria delle catene filtranti n°1 e 2 della centrale di aria compressa del Palazzo Santissima Annunziata, per un importo complessivo pari ad € 11.353,18 oltre IVA (€ 13.850,88 IVA compresa)
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° A507010104 denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” BDG_S_03 2018, è pari a un importo complessivo di € 13.850,88 comprensivo d’iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell’apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y75249D1B8** le clausole previste dalle suddette normative.

Il Direttore del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio
f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Servizio Edile, Impianti e Patrimonio Sigla Direttore: f.to ing. Roberto Gino Manca Estensore: Geom. Enrico Canu	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato Dott.ssa Rosa Maria Bellu
La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 13/08/2018 per la durata di quindici giorni. Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)	