



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



*Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 162 DEL 26.01.2019**

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria con carattere d'urgenza atto all'installazione di scaricatori di sovratensione sui quadri elettrici delle strutture dell'AOU di Sassari – <b>CIG Y0B25104DD</b>
Struttura	S.C. Edile, Impianti e Patrimonio
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Ing. Roberto Gino Manca

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 27.412,72	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	<b>BDG_S_24 2018</b> "Budget Sicurezza"

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Il Direttore del S.C. Edile, Impianti e Patrimonio

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) ..... con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la "SC Edile, Impianti e Patrimonio", per la "SSD Ingegneria Clinica" e per la "SSD Nuovo Ospedale – Fondi FSC";
- CONSIDERATO** che a seguito di una serie di brevi interruzioni dell'energia elettrica causate per problemi sulla rete dall'ente fornitore, si sono avuti danni dovuti alle sovratensioni transitorie su alcune apparecchiature elettroniche ed in particolare sugli UPS a servizio del Blocco operatorio di ostetricia, con conseguente pericolosa mancanza di alimentazione nel suddetto reparto;
- CONSIDERATO** che il danneggiamento degli UPS ed anche delle parti elettroniche delle principali tecnologie sanitarie aziendali può creare gravissimi danni ai pazienti oltre che al patrimonio tecnologico biomedico aziendale, il Direttore del SC Edile Impianti e Patrimonio, con nota in protocollo PG/2018/14973 del 17/07/2018, incaricava la ditta IEM. S.n.c., ditta che ha una conoscenza approfondita degli impianti elettrici aziendali per averli mantenuti per diversi anni, di provvedere all'acquisizione e all'installazione nel più breve tempo possibile di scaricatori di sovratensione di tipo I e II, a protezione sia delle principali apparecchiature diagnostiche (TAC, Risonanze, ecc.) che degli UPS a servizio dei locali critici;
- DATO ATTO** che la IEM S.n.c. ha immediatamente dato corso all'installazione dei suddetti scaricatori e all'esecuzione delle opere complementari necessarie, e che gli interventi si sono conclusi alla fine del mese di ottobre 2018, stanti le difficoltà operative legate alla necessità di operare interruzioni di alimentazione elettrica, al fine di collegare le apparecchiature di protezione, nei reparti critici (sale operatorie, Rianimazioni, ecc.), interruzioni che dovevano essere concordate di volta in volta con i responsabili sanitari dei reparti interessati in modo da non produrre danni ai pazienti ricoverati;
- PRESO ATTO** che ditta IEM Snc, al termine dei lavori di installazione ordinati, ha trasmesso all'AOU di Sassari il consuntivo 14/2018, ns. prot. PG/2018/21824, per un totale pari ad € 22.469,44 oltre Iva di legge;

- DATO ATTO** che i tecnici della SC Edile Impianti e Patrimonio hanno eseguito, a seguito della comunicazione della IEM S.n.c., le necessarie verifiche funzionali, concluse nel mese di dicembre 2018, verifiche che hanno dato esito positivo riscontrando la corretta installazione dei dispositivi di protezione dalle sovratensioni;
- DATO ATTO** che il consuntivo presentato dall'appaltatore è congruo per i lavori richiesti;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono state autorizzate per ragioni urgenti di sicurezza dal Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio e delegato del Direttore Generale per la sicurezza degli edifici e degli impianti;
- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il **CIG Y0B25104DD**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" BDG\_S\_24 "Budget Sicurezza" dell'esercizio 2018;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- PRESO ATTO** di quanto comunicato alla RAS in tetto di coperture finanziarie con prot. PG/2018/8734 del 19/04/2018;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

#### D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI LIQUIDARE** alla **IEM Impianti Elettrici Snc**, con sede a Sassari in Zona Industriale Predda Niedda strada 32/34 - Partita Iva 01236010904, l'importo di € 22.469,44 oltre Iva di legge per l'esecuzione dei lavori di installazione di scaricatori di sovratensione presso i quadri elettrici delle strutture dell'A.O.U. di Sassari;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" BDG\_S\_24 "Budget Sicurezza"** dell'esercizio **2018**, è pari a un importo complessivo di **€ 27.412,72** comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y0B25104DD** le clausole previste dalle suddette normative.

**Il Direttore del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio**  
f.to Ing. Roberto Manca

---

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio Edile, Impianti e Patrimonio</p> <p>Sigla Direttore: Ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore: Ing. Roberto Manca</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 26.02.2019 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	