



DETERMINAZIONE N° 160 DEL 16/03/2017

Oggetto: MATERNO INFANTILE – Lavori straordinari e in emergenza per il ripristino funzionale del sistema di regolazione della temperatura dei ventilconvettori a servizio del reparto balie al piano terra dello stabile -CIG ZDB1D56E4B

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la *"Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc."* prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- VISTO** il D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, intitolato *"Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- PREMESSO** che nella mattinata del 25.01.2017 dalla sezione delle balie, al piano terra del reparto di neonatologia, è giunta la segnalazione circa l'anomalia di funzionamento del sistema di climatizzazione a ventilconvettori;
- CONSIDERATO** che tale anomalia non consentiva il funzionamento dei ventilconvettori e di conseguenza la climatizzazione delle degenze creando, stante le basse temperature nei locali, disagio alle pazienti in esse ricoverate;
- CONSIDERATO** che, in seguito a sopralluogo effettuato dalla società Modus Fm, attuale manutentrice degli impianti tecnologici dell'AOU di Sassari, è stata riscontrato il malfunzionamento del sistema di regolazione elettronica che gestisce tutti i ventilconvettori del reparto;
- CONSIDERATO** che la ditta Modus Fm non era in grado di risolvere il tipo di problematica emersa, stante l'urgenza e la necessità di procedere al ripristino del normale funzionamento del sistema di climatizzazione dei ventilconvettori e poter garantire le idonee temperature di legge all'interno dei locali, il Servizio Tecnico aziendale, con protocollo PG/2017/2352 del 25.01.2017, ha incaricato la ditta Matica Srl, poiché specializzata nella realizzazione/gestione dell'impianto di regolazione elettronica e supervisione dei sistemi di condizionamento;

- DATO ATTO** che la ditta Matica Srl, con nota PK17015-02 del 02.01.2017 (ns. prot. AOUS PG/2017/3428 del 07.02.2017) ha presentato il consuntivo dei lavori effettuati, per il ripristino funzionale del sistema di gestione elettronica del circuito ventilconvettori a servizio del reparto balie presso il palazzo *Materno Infantile*, per importo complessivo di € 731,15 oltre Iva di legge;
- CONSIDERATO** che tale importo, rapportato alla mano d'opera e ai componenti e materiali da impiegare è stato ritenuto congruo ed in linea con i prezzi correnti di mercato;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" BDG_S_03 2017;
- ATTESTATO** che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa pari a € **892,00** è inderogabile e assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI LIQUIDARE** alla ditta **Matica S.r.l.**, con sede a Sassari in Z.ind. Predda Niedda strada 11-14 – P. Iva 02173390903, l'importo di € per l'esecuzione dei "Lavori straordinari e in emergenza per il ripristino funzionale del sistema di regolazione della temperatura dei ventilconvettori a servizio del reparto balie al piano terra dello stabile";
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo pari a € **892,00** Iva 22% compresa;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG ZDB1D56E4B** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Per.Ind. Antonio Mura	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria _____
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 16/03/2017 per la durata di quindici giorni.	