



Lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica e completamento degli spazi interni del piano sesto e dei locali tecnici accessori al piano settimo del Palazzo Clemente da destinare a degenze e ambulatori della SC Ematologia. Procedura aperta, ai sensi degli artt. 50 comma 1 lett. d) 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. CUI L02268260904202300003 - CUP - H81E12000130005.

CHIARIMENTI AI QUESITI

| N. | QUESITO | CHIARIMENTO |
|----|--|---|
| 1 | Si chiede di avere la marca e modello della centrale rilevazione incendi visto che i componenti devono essere compatibili. | Presso il Palazzo Clemente, edificio oggetto d'intervento, è presente una Centrale Antincendio di marca Notifier, modello 8200. |