



## **DETERMINAZIONE N° 413 DEL 14/10/14**

**Oggetto: NUOVI PADIGLIONI CHIRURGICI – SOTTOCENTRALE TERMICA - Lavori urgenti per intervento su guasto relativo al ripristino funzionale del sistema di regolazione elettronica marca SIEMENS del nuovo gruppo frigorifero Climaveneta**  
**CIG ZEB0F85B16**

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D.Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- PREMESSO** che con delibera n° 277, adottata da Direttore Generale di questa AOU in data 27 aprile 2012, sono stati affidati alla ditta THERMOTEK Srl i lavori relativi all' "Intervento urgente di riqualificazione, risanamento, adeguamento e potenziamento della centrale frigorifera del palazzo delle chirurgie – Aggiudicazione definitiva alla ditta Thermotek Srl - Deleghe al Responsabile del Servizio Tecnico";
- CONSIDERATO** che le lavorazioni comprendevano la realizzazione dei nuovi circuiti idraulici per collegare il nuovo gruppo frigorifero Climaveneta al gruppo frigorifero esistente

sempre di marca Climaveneta (di analoghe caratteristiche e potenzialità frigorifera) compresi anche i lavori per l'interfacciamento del sistema di regolazione elettronica del nuovo gruppo frigorifero con il gruppo frigorifero esistente;

**CONSIDERATO** che i lavori di cui sopra erano necessari per consentire il funzionamento in contemporanea di entrambi i gruppi frigoriferi al fine evitare interferenze e malfunzionamenti tra i gruppi frigoriferi stessi;

**CONSIDERATO** che per realizzare tali lavori era necessario effettuare delle modifiche al quadro di regolazione elettronica del gruppo frigorifero esistente mediante l'aggiunta e la configurazione di nuova componentistica elettronica (schede e moduli di comunicazione/interfaccia);

**CONSIDERATO** che tale operazione avrebbe dovuto essere svolta dalla ditta THERMOTEK Srl, in qualità di aggiudicataria dell'appalto affidato alla stessa mediante delibera n. 277 del 27 aprile 2012 e relativa a "Intervento urgente di riqualificazione, risanamento, adeguamento e potenziamento della centrale frigorifera del palazzo delle chirurgie – Aggiudicazione definitiva alla ditta Thermotek Srl - Deleghe al Responsabile del Servizio Tecnico";

**CONSIDERATO** che la Società THERMOTEK Srl non ha ultimato i lavori di cui al punto precedente;

**DATO ATTO** che questo Servizio Tecnico, con note PG/2013/27636 del 23/12/2013 e PG/2014/38, ha sollecitato la Società THERMOTEK Srl all'ultimazione dei lavori relativi al sistema di gestione elettronica marca SIEMENS dei due refrigeratori;

**CONSIDERATO** che la Società THERMOTEK Srl non ha dato seguito ai lavori nonostante le note di sollecito suindicate;

**CONSIDERATA** la necessità di garantire la corretta sincronia di funzionamento di entrambi i gruppi frigoriferi ed evitare malfunzionamento degli stessi con il potenziale rischio di una loro rottura/avaria;

**CONSIDERATO** che i gruppi frigoriferi devono stare in funzione anche durante la stagione invernale, sebbene a carico ridotto rispetto al funzionamento estivo, al fine di garantire la climatizzazione delle sale operatorie dei nuovi padiglioni chirurgici, le quali in virtù dell'elevato carico termico interno (apparecchiature elettriche di sala, lampade scialitiche, sterilizzatrici, ecc.) richiedono potenza frigorifera anche nei mesi freddi;

**DATO ATTO** che l'ufficio tecnico aziendale con nota PG/2014/509 ha conferito alla ditta ECONOCLIMA SERVICE, poiché punto di assistenza tecnica SIEMENS, l'incarico urgente per intervento su guasto relativo al ripristino funzionale del sistema di regolazione elettronica marca SIEMENS del nuovo gruppo frigorifero Climaveneta;

**DATO ATTO** che la ditta ECONOCLIMA SERVICE, con sede in via Pittalis Pinna n. 55 a Li Punti (SS), per l'esecuzione dei lavori relativi all'incarico ricevuto, ha comunicato in € 5.000,00 iva esclusa (pari a € 6.100,00 iva compresa) il costo a consuntivo;

**DATO ATTO** che a seguito della mancata conclusione dei lavori da parte della ditta Società THERMOTEK Srl, affidati mediante la suindicata delibera dirigenziale n. 277 del 27 aprile 2012, l'importo di € 5.000,00 iva esclusa (pari a € 6.100,00 iva compresa), pari al costo a consuntivo comunicato dalla ditta ECONOCLIMA SERVICE, dovrà essere trattenuto dall'importo a suo tempo impegnato in favore della ditta THERMOTEK Srl per l'esecuzione dei medesimi lavori;

**ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa **050 70 10 103** denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2014;

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta ECONOCLIMA SERVICE, con sede in via Pittalis Pinna 55 a Li Punti (SS) P.IVA. 01673050900, l'importo di € 5000,00 oltre Iva di legge per l'esecuzione dei lavori relativi all'"*Incarico urgente per intervento su guasto relativo al ripristino funzionale del sistema di regolazione elettronica marca SIEMENS del nuovo gruppo frigorifero Climaveneta*" – **CIG ZEB0F85B16**
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **050 70 10 103** denominato "**Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta**" del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di **€ 6.100,00** iva 22% compresa;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc.) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG ZEB0F85B16** e le clausole previste dalle suddette normative.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Ing. Roberto Manca**

---

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: per. Ind. Antonio Mura</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p>_____</p>
<p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 14/10/14 per la durata di quindici giorni.</p>	