



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 402 DEL 21/05/2019

Oggetto	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria conservativa, straordinaria e in emergenza degli impianti gas medicinali, dei gas tecnici dei laboratori, comprese le relative centrali presenti nei fabbricati delle “Cliniche San Pietro” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, site in viale San Pietro. <i>Intervento di manutenzione straordinaria della catena filtrante n°2 della centrale di aria compressa del Palazzo Materno Infantile – CIG Y41284EB0B</i>
Struttura	S.C. Edile Impianti e Patrimonio
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Manca
Estensore	Ass. Tecnico Geom. Enrico Canu

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 1.672,62	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	2019

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Il Direttore della S.C. Edile Impianti e Patrimonio
(Ing. Roberto Gino Manca)**

- VISTO** il D. Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D. Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L. R. n. 10/97, la L. R. n. 5/2007 e la L. R. 17/2016;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- VISTO** il D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016;
- VISTA** la Deliberazione n° 3/2017 del 20/01/2017 con la quale viene autorizzato l'affidamento alla Ditta Se.Sa. srl di Salvatore Sechi il servizio di conduzione, manutenzione ordinaria conservativa, straordinaria e in emergenza degli impianti gas medicinali (Ossigeno, Aria, Protossido d'Azoto, Anidride Carbonica, Ossido Nitrico), di aspirazione endocavitaria, di evacuazione gas anestetici a servizio degli ospedali, delle relative centrali di produzione e decompressione e dei gas tecnici dei laboratori, comprese le relative centrali, presenti nei fabbricati delle "Cliniche San Pietro" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, site in viale San Pietro";
- VISTO** l'art. 1 lettera B del Capitolato Tecnico di Appalto relativo servizio di conduzione, manutenzione ordinaria conservativa, straordinaria e in emergenza degli impianti gas medicinali (Ossigeno, Aria, Protossido d'Azoto, Anidride Carbonica, Ossido Nitrico), di aspirazione endocavitaria, di evacuazione gas anestetici a servizio degli ospedali, delle relative centrali di produzione e decompressione e dei gas tecnici dei laboratori, comprese le relative centrali, presenti nei fabbricati delle "Cliniche San Pietro" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, site in viale San Pietro";
- DATO ATTO** che come da rapportino di manutenzione ordinaria 1615/1 occorre provvedere alla annuale revisione della catena filtrante n°2 della centrale di produzione di aria compressa medicale f.u. del Palazzo Materno Infantile del complesso ospedaliero;
- DATO ATTO** che non è possibile indugiare nella esecuzione dell'intervento in quanto è indispensabile assicurare la produzione di aria compressa medicale nel rispetto dei parametri imposti dalla farmacopea ufficiale;
- DATO ATTO** che tali interventi non sono compresi fra gli oneri a carico dell'appaltatore nel contratto di conduzione e manutenzione degli impianti dei gas medicinali dell'Azienda, in quanto la durata dei filtri e la loro sostituzione non è prevedibile come cadenza dipendendo la stessa dalle condizioni dell'impianto e dai consumi di aria;
- CONSIDERATO** che l'importo per la sostituzione delle catene filtranti così come previsto dal capitolato speciale di appalto all'art. 14 è compensato all'appaltatore sulla base dei listini ufficiali decurtati del ribasso d'asta;
- VISTA** l'offerta MAN 00419 del 24/01/2019, per la sostituzione completa di tutti gli elementi di filtraggio della catena filtrante n°2 dell'aria compressa medicale prodotta nella centrale del Palazzo Materno Infantile per un importo totale di € 1.371,00 esclusa I.v.a.;

- CONSIDERATO** che per ragioni di sicurezza e continuità degli interventi di manutenzione è opportuno che la sostituzione delle catene filtranti sia eseguita dalla stessa società che esegue la manutenzione giornaliera degli impianti;
- DATO ATTO** che per i suddetti lavori straordinari, è stato acquisito il **CIG Y41284EB0B** e che, stante l'importo del lavoro, non è dovuto da parte dell'Amministrazione il versamento a favore dell'A.N.A.C.;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del bilancio 2019;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- VISTA** la deliberazione n 7 adottata dal direttore Generale di questa Azienda in data 14/01/2019;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla **Se.Sa. srl di Salvatore Sechi** con sede in Porto Torres, Via del Mirto 10, - P.I. 02308550900, appaltatrice del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria conservativa, straordinaria e in emergenza degli impianti gas medicinali (Ossigeno, Aria, Protossido d'Azoto, Anidride Carbonica, Ossido Nitrico), di aspirazione endocavitaria, di evacuazione gas anestetici a servizio degli ospedali, delle relative centrali di produzione e decompressione e dei gas tecnici dei laboratori, comprese le relative centrali, presenti nei fabbricati delle "Cliniche San Pietro" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, site in viale San Pietro", l'importo di €1.371,00 oltre IVA (€ 1.672,62IVA compresa) per l'intervento di manutenzione straordinaria della catena filtrante n° 2 della centrale di aria compressa del Palazzo Materno Infantile;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104 Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta** del bilancio 2019 è pari a un importo complessivo di **€ 1.672,62** comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y41284EB0B** e le clausole previste dalle suddette normative.

Il Direttore della S.C. Edile Impianti e Patrimonio
f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: S.C. Edile Impianti e Patrimonio Sigla Responsabile: Ing. Roberto Gino Manca _____</p> <p>Estensore: Ass. Tecnico Geom. Enrico Canu</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 21/05/2019 per la durata di quindici giorni</p> <p>Il Responsabile della S.C. Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università</p> <p>f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	