

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Deliberazione del Direttore generale n. 012/11 del 13/11/2008

OGGETTO: Palazzo Clemente – Ripristino Centrale Antincendio danneggiata a seguito dell'incendio della notte del 16/08/2008

L'anno duemilaotto, il giorno *tredici* del mese di *novembre* , in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Renato Mura

- VISTO** il Decreto Legislativo n° 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n° 100 del 03 settembre 2008, con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari nella persona del dott. Renato Mura;
- TENUTO CONTO** che il dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 08 settembre 2008, data di stipulazione del relativo contratto;
- PREMESSO** che a seguito dell'incendio doloso sviluppatosi nella notte del 16 agosto u.s. nel sottopiano del Palazzo Clemente, nei locali adibiti a deposito di biancheria, è necessario ripristinare la Centrale Antincendio atta a gestire l'impianto di spegnimento ad anidride carbonica in servizio presso l'archivio di Radiologia;
- PREMESSO** che la società PROTEGES, per conto dell'Ateneo ha installato e cura la manutenzione della Centrale;
- VISTA** la relazione in data 20/10/2008 dell'Ufficio Tecnico, con la quale si mette a conoscenza del Direttore Generale la spesa da affrontare per i lavori di ripristino della centrale antincendio, per un'importo complessivo come da preventivo della ditta PROTEGES, pari ad €. 3500,00 i.v.a. Esclusa;
- TENUTO CONTO** della necessità di riportare la struttura al rispetto delle normative antincendio vigenti;
- VISTO** il preventivo relativo alla sostituzione della suddetta Centrale danneggiata dall'evento di cui sopra, pervenuto a questo Ufficio dalla Ditta PROTEGES dell'importo di € 3.500,00 oltre l'IVA;
- CONSIDERATA** l'immediata disponibilità alla esecuzione dei necessari lavori;
- CONSIDERATA**, per i motivi di cui sopra, l'urgenza;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa

1. -1) Si autorizza l'esecuzione della fornitura in epigrafe per l'importo complessivo di € 4.200,00 iva inclusa;

2. Di affidare i lavori alla Ditta PROTEGES, per l'importo complessivo, iva inclusa, di € 4.200,00;
3. Il relativo onere di spesa di € 4.200,00 iva inclusa graverà sulle disponibilità Conto di Patrimonio 1005000101 del Bilancio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.


IL DIRETTORE GENERALE

() ()
ira)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata.	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziario.
Nome Struttura: Ufficio Tecnico	
Firma responsabile:	
Estensore	

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 14/11/08 per la durata di quindici giorni. Il Direttore Generale

(Dott. Renato Mura)



SOLUZIONI AVANZATE

CLIENTE:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Piazza Università, 21

07100 Sassari

Alla cortese att.ne del Geom. Paoletti

OFFERTA:

27/08/2008

225 VD

OGGETTO: SOSTITUZIONE CENTRALINA C/O PALAZZO CLEMENTE

Facciamo seguito a Vs. gentile richiesta per trasmettere ns. offerta per quanto in oggetto:

Sostituzione centralina danneggiata da incendio MOD. RB10000 con nuova avente le seguenti caratteristiche:

- Centrale a 3 zone rivelazione incendio + comando apertura finestre + 1 zona spegnimento con 4 sottozone
Comprensivo di trasferimento da Milano del tecnico

Prezzo € 3.500,00

N.B. Per stacco centralina danneggiata; rimozione e sostituzione dei cavi elettrici danneggiati; controllo impianto e pulizia, il prezzo verrà stabilito dopo installazione della centrale ed effettuazione di prove di collaudo atte a ricertificare la funzionalità dell'impianto.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Prezzi : IVA esclusa
Validità offerta 30 gg.
Pagamento: da definirsi

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Firma e timbro per accettazione

PRÒTEGES S.r.l.

Dino Deliperi