

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

CONSEGNATA PER LA FIRMA IL 23/02/2009

Deliberazione del Direttore generale n. 102 del 05/03 2009.

**OGGETTO: Palazzo Materno Infantile** – Adeguamento del montalettighe SS 48 alle prescrizioni dell'Ente di controllo

L'anno duemilanove, il giorno CINQUE del mese di MARZO, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. Renato Mura)

Pagina 1/3

UFFICIO TECNICO

Responsabile : ing. Roberto Manca

Estensore : geom. Alberto Mario Paoletti

- VISTO** il Decreto Legislativo n° 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n° 100 del 03 settembre 2008, con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari nella persona del dott. Renato Mura;
- TENUTO CONTO** che il dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari il giorno 08 settembre 2008, data di stipulazione del relativo contratto;
- CONSIDERATO** che sabato 07 febbraio 2009 il piano di cabina del montalettighe SS 48, installato presso il Palazzo Materno Infantile, si è fermato a circa cm. 40 sotto il livello normale, causando fra l'altro il lieve infortunio di una infermiera ausiliaria;
- VISTA** la relazione della Ditta SannaAscensori snc, che provvede alla manutenzione degli elevatori dell'azienda, relazione con la quale la citata Ditta il disservizio citato è potuto accadere solo a seguito di un sovraccarico in cabina e successivo intervento manuale di persone non autorizzato, facendo in modo che la porta del piano rimanesse aperta nonostante il livello della cabina non fosse quello ottimale;
- RITENUTO** opportuno, prima del ripristino del servizio del montalettighe in trattazione, di eseguire una verifica straordinaria eseguita dall'Ente qualificato, incaricando la Società ANCPP, la quale in data 19/02/2009, tramite l'ing. Salvatore Rosa ha provveduto ad eseguire la richiesta verifica;
- VISTO** il verbale di verifica redatto in data 19/02/2009 dall'ing. Salvatore Rosa, verbale dal quale si evince che l'elevatore può essere lasciato in servizio, alla condizione che entro giorni novanta si provveda alla esecuzione dei lavori prescritti nel verbale in trattazione e precisamente:
- 1) Adeguare l'impianto elettrico dell'elevatore alla Legge 46/90;
  - 2) Sostituire il limitatore di velocità;
  - 3) Sostituire il quadro di manovra;
  - 4) Sostituire le serrature delle porte dei piani;
  - 5) Eliminare perdite olio macchina;
  - 6) Fissare, ove occorra, i montanti delle porte dei vani;
  - 7) Applicare idoneo parapetto sul tetto della cabina;
  - 8) Risanare il locale argano.
- VISTO** il preventivo n° U01/2009 - SS51 del 23/02/2009 della ditta SannaAscensori snc, preventivo che prevede l'esecuzione dei lavori necessari per ottemperare alle citate prescrizioni, esclusa la prescrizione 8, che sarà eseguita da una Ditta Edile; tale preventivo prevede un onere di spesa di €. 22.750,00;

Pagina 2/3

UFFICIO TECNICO

Responsabile : ing. Roberto Manca

Estensore : geom. Alberto Maria Paoletti

**VISTO** l'art. 11, comma 1, lettera d) del vigente regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia, il quale contempla la possibilità, come nel caso di specie, di affidare direttamente al contraente originario forniture o lavori complementari e destinati al rinnovo parziale od all'implementazione di impianti esistenti;

**TENUTO CONTO** che l'intero Palazzo Materno Infantile è servito da soli due montalettighe e che pertanto entrambi devono essere sempre tenuti efficienti;

**RITENUTO** pertanto l'intervento, urgente, necessario ed improrogabile, per garantire l'accesso dei barellati ai Reparti ubicati nel Palazzo Materno Infantile, come da verifica ed attestazione dell'Ufficio Tecnico, il quale accerta la congruità della spesa prevista;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

Per i motivi di cui in premessa

**DELIBERA**

-1) si autorizza l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento alle prescrizioni dell'Ente verificatore del montalettighe SS 51 installato presso il Palazzo Materno Infantile, affidando nel contempo i lavori alla Ditta SannaAscensori snc di Sassari per l'importo netto di €. 22.750,00;

-2) il relativo onere di spesa di €. 27.300,00 iva inclusa, andrà a gravare sul conto di costo 500 11810 101 "Manutenzione e riparazione immobili";

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(dott. Giuseppe Pintor)

**IL DIRETTORE SANITARIO**

(dott. Nicolò Licheri)

**IL DIRETTORE GENERALE**

(dott. Renato Mura)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata. Nome Struttura: Ufficio Tecnico Firma responsabile: Estensore	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziario.  
---	--

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 09/03/09 per la durata di quindici giorni.

Il Direttore Amministrativo  
(dott. Giuseppe Pintor)

UFFICIO TECNICO

Responsabile : ing. Roberto Manca

Estensore : geom. Alberto Mario Paoletti